

LEGENDA POZIC - KOTELNA A

1	NÁSTENNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL, VÝKON 100 kW, S VÝMĚNÍKEM TEPLA ZE SLITINY Al+Si, JMENOVITÝ VÝKON PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 80/60°C JE 94,5kW, BEZ OBEHOVÉHO ČERPADLA A POJISTNÉHO VENTILU NORMOVANÝ STUPEŇ VYUŽITÍ PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 80/60°C JE 106,7%, EL PŘÍPOJ 230V/50Hz, KRYTÍ IPX4D – DODÁVKA TECHNOLOGIE VIZ D.1.4.1. – VYTÁPĚNÍ
2	ČERPADLOVÁ SKUPINA VČ. IZOLACE – KOTLOVÉ MODULAČNÍ ČERPADLO, POJISTNÝ VENTIL 4bar, PLYNOVÝ KOHOUT, UZAVÍRACÍ KOHOUTY VC. TEPLoměRU, ZPĚTNOU KLAPKU, MANOMETR, PŘÍPOJKU PRO EXTERNÍ EXPANZNÍ NÁDOBU, NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT – DODÁVKA TECHNOLOGIE VIZ D.1.4.1. – VYTÁPĚNÍ
3	KASKÁDOVÁ JEDNOTKA PRO 3 KOTLE VČ. IZOLACE, MONTÁŽNÍ RÁM, ANULOID K LEVÉ ČI PRAVÉ MONTÁŽI VÝSTUP 2 1/2" (PRŮTOK MAX. 17 m3/h), SBĚRNÉ POTRUBÍ POD KOTLI VÝSTUP/ZPÁTECKA, PLYNOVÁ TRUBKA 2" DODÁVKA TECHNOLOGIE VIZ D.1.4.1. – VYTÁPĚNÍ
4	ZÁKLADNÍ SADA ODKOURENÍ PRO 2 KOTLE 100kW VEDLE SEBE, SPOLEČNÝ SBĚRAČ DN200, VČ. SPALINOVÝCH KLAPEK – DODÁVKA TECHNOLOGIE VIZ D.1.4.1. – VYTÁPĚNÍ
5	ROZŠÍŘOVACÍ SADA ODKOURENÍ PRO DALŠÍ KOTEL 100kW VEDLE SEBE, SPOLEČNÝ SBĚRAČ DN200, VČ. SPALINOVÝCH KLAPEK – DODÁVKA TECHNOLOGIE VIZ D.1.4.1. – VYTÁPĚNÍ

MAX. VZDÁLENOSTI
ULOŽENÍ POTRUBÍ


DN 10.....	1,6 m
DN 15.....	1,8 m
DN 20.....	2,1 m
DN 25.....	2,5 m
DN 32.....	2,8 m
DN 40.....	3,1 m
DN 50.....	3,5 m
DN 65.....	4,0 m
DN 80.....	4,5 m
DN 100.....	5,0 m


LEGENDA POTRUBÍ

— + — + —	PLYNOINSTALACE – DOMOVNÍ NTL PLYNOVOD
— + — + — + —	ODVĚTRÁNÍ DOMOVNÍHO PLYNOVODU

LEGENDA ARMATUR

PKK2,5"	PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT 2,5"
HUK	HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY
FP100	FILTRPLYNOVÝ DN100
BAP	BEZPEČNOSTNÍ VENTIL – BEZ PROUDU ZAVŘENO
HUP	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
RMOZ	REGULAČNÍ MĚŘÍCÍ ODBĚRNÍ ZAŘÍZENÍ



	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PPS KANIA <small>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</small>	
	Tomáš Pavlík	Ing. Rostislav Babka	Ing. Rostislav Babka		
				PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz	
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : SLEZSKÁ OSTRAVA, 2235				
MÍSTO STAVBY : KRANICHOVA 1433/8, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA			ARCHÍV		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA,DVOŘÁKOVA 138/7 MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : 3 KOTELNY - KOLEJE J. OPLETALA ul. KRANICHOVA 1433/8 OSTRAVA				DATUM 06/2019	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY 3404	
OBJEKT : BUDOVA "A"				MĚŘÍTKO 1 : 50	
ČÁST : D.1.4.6 - PLYNOINSTALACE					
OBSAH : PŮDORYS 1.PP - BUDOVA A				ARCHIVNÍ ČÍSLO : 3404-D.1.4.6b-	Č.V. 02