

A002

LEGENDA POTRUBÍ

— + — + — PLYNOINSTALACE – DOMOVNÍ NTL PLYNOVOD

—+—+—+—+— ODVĚTRÁNÍ DOMOVNÍHO PLYVOVODU

LEGENDA ARMATUR

PKK2,5"	PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT 2,5"
HUK	HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY
FP100	FILTRPLYNOVÝ DN100
BAP	BEZPEČNOSTNÍ VENTIL – BEZ PROUDU ZAVŘENO
HUP	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
RMOZ	REGULAČNÍ MĚŘÍCÍ ODBĚRNÍ ZAŘÍZENÍ

LEGENDA POZIC - KOTELNA A

1	NÁSTENNÝ KONDENZACNÍ KOTEL, VÝKON 100 KW, S VÝMENÍKEM TEPLA ZE SLITINY Al+Si, JMENOVITÝ VÝKON PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 80/60°C JE 94,5kW, BEZ OBEHOVÉHO CERPADLA A POJISTNÉHO VENTILU NORMOVANÝ STUPEŇ VYUŽITI PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 80/60°C JE 106,7%, EL PŘÍPOJ 230V/50Hz, KRYTÍ IPX4D – DODÁVKA TECHNOLOGIE VIZ D.1.4.1. – VYTÁPĚNÍ
2	ČERPADLOVÁ SKUPINA VČ. IZOLACE – KOTLOVÉ MODULAČNÍ ČERPADLO, POJISTNÝ VENTIL 4bar, PLYNOVÝ KOHOUT, UZAVÍRACÍ KOHOUTY VC. TEPLOMĚRU, ZPĚTNOU KLAPKU, MANOMETR, PŘÍPOJKU PRO EXTERNÍ EXPANZNÍ NÁDOBU, NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT – DODÁVKA TECHNOLOGIE VIZ D.1.4.1. – VYTÁPĚNÍ
3	KASKÁDOVÁ JEDNOTKA PRO 3 KOTLE VČ. IZOLACE, MONTÁŽNÍ RÁM, ANULOID K LEVÉ ČI PRAVÉ MONTÁŽI VÝSTUP 2 1/2" (PRŮTOK MAX. 17 m3/h), SBĚRNÉ POTRUBÍ POD KOTLI VÝSTUP/ZPÁTECKA, PLYNOVÁ TRUBKA 2" DODÁVKA TECHNOLOGIE VIZ D.1.4.1. – VYTÁPĚNÍ
4	ZÁKLADNÍ SADA ODKOUŘENÍ PRO 2 KOTLE 100kW VEDLE SEBE, SPOLEČNÝ SBĚRAČ DN200, VČ. SPALINOVÝCH KLAPEK – DODÁVKA TECHNOLOGIE VIZ D.1.4.1. – VYTÁPĚNÍ
5	ROZŠIŘOVACÍ SADA ODKOUŘENÍ PRO DALŠÍ KOTEL 100kW VEDLE SEBE, SPOLEČNÝ SBĚRAČ DN200, VČ. SPALINOVÝCH KLAPEK – DODÁVKA TECHNOLOGIE VIZ D.1.4.1. – VYTÁPĚNÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Tomáš Pavlík	Ing. Rostislav Babka	Ing. Rostislav Babka

PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PPS Kania s.r.o. ,Nivnická 665/10, 709 00
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : SLEZSKÁ OSTRAVA, 2235

MÍSTO STAVBY : KRANICHOVA 1433/8, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA,DVOŘÁKOVA 138/7, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA

ARCHÍV

STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE : 3 KOTELNY - KOLEJE J. OPLETALA
ul. KRANICHOVA 1433/8 OSTRAVA

DATUM: 06/2019

PARÉ

Č. ZAKÁZKY: 3404

OBJEKT : BUDOVA "A"

MĚŘÍTKO

ČÁST : D.1.4.6 - PLYNOINSTALACE

OBSAH : SCHÉMA - BUDOVA A

ARCHÍVNÍ ČÍSLO : 3404-D.1.4.6b-

Č.V. 03