


Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><b>PPS KANIA</b> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div> <div>PPS Kania s.r.o. ,Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	Tomáš Pavlík	Ing. Lukáš Seifert	Marek Seifert		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : SLEZSKÁ OSTRAVA, 2235				
	MÍSTO STAVBY : KRANICHOVA 1433/8, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA			ARCHÍV	
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA,DVOŘÁKOVA 138/7, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA			STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE :  3 KOTELNY - KOLEJE J. OPLETALA ul. KRANICHOVA 1433/8 OSTRAVA				DATUM	PARÉ
				06/2019	
				Č. ZAKÁZKY 3404/4468	
OBJEKT :				MĚŘÍTKO	1 : 50
ČÁST :	D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
OBSAH :	DOPLNĚNÍ ROZVODNICE HRS-B			ARCHÍVNÍ ČÍSLO : 3404-D.1.4.3b-	Č.v. 05