



SPOJOVACÍ KRČEK

B006

B002

LEGENDA POTRUBÍ

- + — + — PLYNOINSTALACE – DOMOVNÍ NTL PLYNOVOD
- + — + — ODVĚTRÁNÍ DOMOVNÍHO PLYNOVODU

LEGENDA ARMATUR

- PKK2,5" PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT 2,5"
- HUK HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY
- FP100 FILTRPLYNOVÝ DN100
- BAP BEZPEČNOSTNÍ VENTIL – BEZ PROUDU ZAVŘENO
- HUP HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
- RMOZ REGULAČNÍ MĚŘÍCÍ ODBĚRNÍ ZAŘÍZENÍ

LEGENDA POZIC - KOTELNA B

1	NÁSTENNÝ KONDENZACNÍ KOTEL, VÝKON 100 kW, S VÝMĚNÍKEM TEPLA ZE SLITINY Al+Si, JMENOVITÝ VÝKON PŘI TEPLTNÍM SPÁDU 80/60°C JE 94,5kW, BEZ OBEHOVÉHO CERPADLA A POJISTNÉHO VENTILU NORMOVANÝ STUPEŇ VYUŽITÍ PŘI TEPLTNÍM SPÁDU 80/60°C JE 106,7%, EL PŘÍPOJ 230V/50Hz, KRYTÍ IPX4D – DODÁVKA TECHNOLOGIE VIZ D.1.4.1. – VYTÁPĚNÍ
2	ČERPADLOVÁ SKUPINA VČ. IZOLACE – KOTLOVÉ MODULAČNÍ ČERPADLO, POJISTNÝ VENTIL 4bar, PLYNOVÝ KOHOUT, UZAVÍRACÍ KOHOUTY VC. TEPLoměRU, ZPĚTNOU Klapku, MANOMETR, PŘÍPOJKU PRO EXTERNÍ EXPANZNÍ NÁDOBU, NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT – DODÁVKA TECHNOLOGIE VIZ D.1.4.1. – VYTÁPĚNÍ
3	KASKÁDOVÁ JEDNOTKA PRO 3 KOTLE VČ. IZOLACE, MONTÁŽNÍ RÁM, ANULOID K LEVÉ ČI PRAVÉ MONTÁŽI VÝSTUP 2 1/2" (PRŮTOK MAX. 17 m3/h), SBĚRNÉ POTRUBÍ POD KOTLI VÝSTUP/ZPÁTECKA, PLYNOVÁ TRUBKA 2" DODÁVKA TECHNOLOGIE VIZ D.1.4.1. – VYTÁPĚNÍ
4	ZÁKLADNÍ SADA ODKOUŘENÍ PRO 2 KOTLE 100kW VEDLE SEBE, SPOLEČNÝ SBĚRAČ DN200, VČ. SPALINOVÝCH KLAPEK – DODÁVKA TECHNOLOGIE VIZ D.1.4.1. – VYTÁPĚNÍ
5	ROZŠÍŘOVACÍ SADA ODKOUŘENÍ PRO DALŠÍ KOTEL 100kW VEDLE SEBE, SPOLEČNÝ SBĚRAČ DN200, VČ. SPALINOVÝCH KLAPEK – DODÁVKA TECHNOLOGIE VIZ D.1.4.1. – VYTÁPĚNÍ

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekcoe@pps-kania.cz</div>	
	Tomáš Pavlík	Ing. Rostislav Babka	Ing. Rostislav Babka		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : SLEZSKÁ OSTRAVA, 2235				
	MÍSTO STAVBY : KRANICHOVA 1433/8, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA			ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA,DVOŘÁKOVA 138/7, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA			STUPEŇ	DPS	
NÁZEV AKCE : 3 KOTELNY - KOLEJE J. OPLETALA ul. KRANICHOVA 1433/8 OSTRAVA				DATUM	PARÉ
				06/2019	
				Č. ZAKÁZKY	3404
OBJEKT : BUDOVA "B"				MĚŘÍTKO	
ČÁST : D.1.4.6 - PLYNOINSTALACE					
OBSAH : SCHÉMA - BUDOVA B				ARCHIVNÍ ČÍSLO : 3404-D.1.4.6b-	Č.v. 05