

MAX. VZDÁLENOSTI
ULOŽENÍ POTRUBÍ

DN 10.....	1,6 m
DN 15.....	1,8 m
DN 20.....	2,1 m
DN 25.....	2,5 m
DN 32.....	2,8 m
DN 40.....	3,1 m
DN 50.....	3,5 m
DN 65.....	4,0 m
DN 80.....	4,5 m
DN 100.....	5,0 m

POZNÁMKA




PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI OPATŘIT CHRÁNIČKOU S PŘESAHEM STEJNÍHO MATERIÁLU JAKO POTRUBÍ

LEGENDA POTRUBÍ

— + — + — PLYNOINSTALACE – DOMOVNÍ NTL PLYNOVOD

LEGENDA ARMATUR

PKK2,5"	PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT 2,5"
HUK	HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY
FP100	FILTR PLYNOVÝ DN100
BAP	BEZPEČNOSTNÍ VENTIL – BEZ PROUDU ZAVŘENO
HUP	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
RMOZ	REGULAČNÍ MĚŘICÍ ODBĚRNÍ ZAŘÍZENÍ

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</div><div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252, fax : 596 245 262, e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div>	
	Tomáš Pavlík	Ing. Rostislav Babka	Ing. Rostislav Babka		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : SLEZSKÁ OSTRAVA, 2235				
	MÍSTO STAVBY : KRANICHOVA 1433/8, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA			ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA,DVOŘÁKOVA 138/7, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA			STUPEŇ	DPS	
NÁZEV AKCE : 3 KOTELNY - KOLEJE J. OPLETALA ul. KRANICHOVA 1433/8 OSTRAVA				DATUM 06/2019	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY 3404	
OBJEKT : BUDOVA "A", "B", "C"				MĚŘÍTKO 1 : 250	
ČÁST : D.1.4.6 - PLYNOINSTALACE					
OBSAH : DISPOZICE				ARCHIVNÍ ČÍSLO : 3404-D.1.4.6b-	Č.v. 01