



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ZVEŘEJNĚNO NA PROFILU ZADAVATELE DNE 15. 6. 2020

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (3)

Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice

Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby

Zadavatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava

IČO: 619 88 987

Profil zadavatele: <https://zakazky.osu.cz/>

Pověřená osoba: recte consulsting s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

IČO: 072 54 644

Kontaktní osoba: Jana Kobělušová, e-mail: recte@recte.cz, telefon: +420 734 260 410

Shora citovaný zadavatel (dále jen „zadavatel“) se rozhodl vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací označenou **Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 1. 6. 2020 pod evidenčním číslem Z2020-2020-018836 a dále zveřejněním zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu takto:

Dotaz č. 1 k obsahu zadávacích podmínek:

V projektové dokumentaci ve složce D.1.5. – je uvedena specifikace položek – volný interiér, avšak v dílčích rozpočtech ani v hlavním stavebním rozpočtu pro prvky volného interiéru není žádný výkaz. Znamená to, že volný interiér není součástí této veřejné zakázky? Pokud je součástí, prosíme o doplnění výkazů.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Volný interiér není předmětem této veřejné zakázky.

Dotaz č. 2 k obsahu zadávacích podmínek:

V rozpočtu vzduchotechniky: F2.1.4.2 – vzduchotechnika a ochlazování – pol. na řádku 511 – nátěry – má položka nulové množství – prosím o opravu.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel potvrzuje správnost výkazu výměr, když nejsou potřeba žádné nátěry, tzn. platí nulové množství u této položky.

Dotaz č. 3 k obsahu zadávacích podmínek:

V hlavním stavebním rozpočtu u pol. č. 337 – Demontáž výtahové technologie – kabina, stroj, dveře – viz popis 7 – je uvedena měrná jednotka – celek. Z popisu ve výkresech ani z popisu u položky však není jasné, jaký rozsah budou mít tyto práce. Prosíme o bližší specifikaci demontovaného výtahu.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Jedná se o osobní, hydraulický výtah Lifcomp o nosnosti 800 kg/10 osob. Kabina 1400x100, zdvih 4,9 m, 2 stanice, neprůchozí. Demontáž zahrnuje:

- hydraulický agregát, šachetní dveře 2x, kabina, hydraulický píst, náplň, vodítka v šachtě
- související stavební úpravy výtahové šachty po demontáži a otvorů pro osazení nových šachetních dveří

Dotaz č. 4 k obsahu zadávacích podmínek:

V hlavním stavebním rozpočtu u pol. č. 65 – Protipožární ucpávky – je měrná jednotka uvedena kpl. Prosíme o bližší specifikaci a přesnější počet kusů těchto ucpávek.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Jedná se o výměnu nebo doplnění stávajících požárních ucpávek dotčených bouracími pracemi při průchodu stávajících sítí přes stropy požárních předělů. Bližší specifikace: protipožární ucpávky do průměru 150 mm – EI 60 v počtu 10 ks.

Dotaz č. 5 k obsahu zadávacích podmínek:

Ve výpise truhlářských výrobků u dveřních křídel je popsáno kování: Zámek dózický s vložkou pro systém generálního klíče klika- klika. Prosíme o přesnou specifikaci systému generálního klíče. Bez specifikace počtu hlavních klíčů, generálních klíčů a vlastních klíčů dále bezpečnostní třídy a úrovní přístupu nelze generální klíč ocenit. Prosíme o doplnění specifikace a počtu a vlastností klíčů k jednotlivým dveřím nejlépe v tabulce k tomu určené. Děkujeme za vyřízení těchto dotazů.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Systém generálního klíče je specifikován jako tříúrovňový, tzn. generální klíč, hlavní klíč a vlastní klíč. Bezpečnostní třída 3. Sada systémových klíčů bude použita u všech dveří tak, jak je uvedeno ve výkresech a tabulkách výrobků PSV (zejména: PSV-T Truhlářské výrobky, PSV-PO Požární dveře, PSV-PSD Prosklené hliníkové stěny a dveře, PSV-PP1 Prosklené příčky 1.np – zadávací výkres, PSV-PP2 Prosklené příčky 2.np- zadávací výkres, PSV-DS Dělicí stěna s posuvnými dveřmi-zadávací výkres), tzn. zámky těchto dveří budou dodány s vložkou pro tříúrovňový generální klíč.

.....
Jana Kobělušová

zastupující osoba zadavatele