



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ZVEŘEJNĚNO NA PROFILU ZADAVATELE DNE 15. 6. 2020

## VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (4)

### Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice

#### Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby

Zadavatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava

IČO: 619 88 987

Profil zadavatele: <https://zakazky.osu.cz/>

Pověřená osoba: recte consulsting s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

IČO: 072 54 644

Kontaktní osoba: Jana Kobělušová, e-mail: [recte@recte.cz](mailto:recte@recte.cz), telefon: +420 734 260 410

Shora citovaný zadavatel (dále jen „zadavatel“) se rozhodl vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací označenou **Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 1. 6. 2020 pod evidenčním číslem Z2020-2020-018836 a dále zveřejněním zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu takto:

#### Dotaz č. 1 k obsahu zadávacích podmínek:

Medicinální plyny

1/ upřesnit počet lůžkových ramp, dle výkresu 1 ks, dle výkazu výměr 8 ks

2/ upřesnit počet mostů, dle výkresu 8 ks, dle výkazu výměr 1 ks

#### Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že údaje ve výkresech jsou uvedeny správně. Ve výkazu výměr D2.1 – Rozvod medicinálních plynů – rozpočet došlo k písarské chybě. Zadavatel text ve výkaze výměr, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení upravil, resp. uvedl do souladu s výkresy takto:

V řádku 19 výkazu výměr se slova „Lůžková rampa“ nahrazují slovy „Zdrojový most“, zbývající text specifikace zůstává bez změn, včetně počet kusů 8.

V řádku 21 se slova „Zdrojový most jednolůžkový“ nahrazují slovy „Lůžková rampa jednolůžková“, ostatní text specifikace zůstává bez změn včetně počtu kusů 1.

.....  
Jana Kobělušová  
zastupující osoba zadavatele

Příloha uvedená v textu