



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ZVEŘEJNĚNO NA PROFILU ZADAVATELE DNE 18. 6. 2020

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (8)

Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice

Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby

Zadavatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava

IČO: 619 88 987

Profil zadavatele: <https://zakazky.osu.cz/>

Pověřená osoba: recte consulsting s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

IČO: 072 54 644

Kontaktní osoba: Jana Kobělušová, e-mail: recte@recte.cz, telefon: +420 734 260 410

Shora citovaný zadavatel (dále jen „zadavatel“) se rozhodl vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací označenou **Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 1. 6. 2020 pod evidenčním číslem Z2020-2020-018836 a dále zveřejněním zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu takto:

Dotaz č. 1 k obsahu zadávacích podmínek:

Požárně bezpečnostní řešení

Součástí Zadávací dokumentace je v Příloze „05 P2 Projektová dokumentace, soupis.zip“ část „D1.3 PBŘ“. V Technické zprávě „D1.3-01 - PBŘ – ZPRÁVA.pdf“ je na str. 8 odstavec 16:

„16. Rozsah a rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek (dále jen bezpečnostní tabulky).

V prostoru objektu budou umístěny informativní značky pro vyznačení únikových východů dle položky 6 přílohy nařízení vlády č. 11/2002.“ A v čl. 17: „Protože se jedná o veřejně přístupný objekt, je nutné k organizaci evakuace osob zabezpečit označení únikových východů.“

Ve výkazu výměr jsme nenašli žádnou položku pro tyto práce. **Kam máme tyto práce ocenit? Doplní zadavatel tuto položku do výkazu výměr?**

Dále je v článku 17. v třetí odrážce uveden požadavek:

„zajištění provozuschopnosti stávajících 3 ks hadicových systémů (hydrantů)“

Může zadavatel sdělit bližší specifikaci, zda se jedná např. o výměnu hadic, proudnic,... nebo jen revizi? Co bude předmětem prací pro zajištění tohoto požadavku a kam máme uvést náklady, které budou souviset s těmito pracemi? Ve Výkazu výměr položka na tyto práce není.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Označení únikových východů je součástí nouzového osvětlení, řešeného v části dokumentace „D1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky“ a v příslušném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zadavatel nebude doplňovat jiné položky.

Budova je v současné době v provozu. Stávající hydranty jsou vybavené a plně funkční. Předpokládá se, že ve funkčním stavu budou předány zhotovitelem stavebníkovi i po skončení stavebních prací. Předmětem těchto prací je provedení revize, obnovení provozu a předání zařízení ve funkčním stavu po skončení stavebních prací. Náklady na tuto činnost lze zahrnout do položky výkazu výměr v části VON – Vedlejší a ostatní náklady (F2.1.1 Stavební část), oddíl VRN4 Inženýrská činnost (jedná se o náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla).

Dotaz č. 2 k obsahu zadávacích podmínek:

Elektroinstalace -Silnoproud

Součástí zadávací dokumentace je oddíl „D1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky“. Svítidla jsou sice specifikována v legendě půdorysů, ale v dokumentaci není „Světelně technický výpočet“ ani „Kniha svítidel“. Chtěli bychom požádat Zadavatele o zaslání těchto dvou dokumentů.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Poskytnuté podklady jsou pro zpracování nabídky dostatečné a zadavatel nebude doplňovat další dokumentaci. Popis jednotlivých svítidel je zřejmý z výkresové dokumentace, tak i z technické zprávy. Nejpodrobnější popis všech svítidel s rozměry, světelně technickými parametry a jejich počty je v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

.....
Jana Kobělušová

zastupující osoba zadavatele