



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ZVEŘEJNĚNO NA PROFILU ZADAVATELE DNE 19. 6. 2020

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (9)

Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice

Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby

Zadavatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava

IČO: 619 88 987

Profil zadavatele: <https://zakazky.osu.cz/>

Pověřená osoba: recte consulsting s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

IČO: 072 54 644

Kontaktní osoba: Jana Kobělušová, e-mail: recte@recte.cz, telefon: +420 734 260 410

Shora citovaný zadavatel (dále jen „zadavatel“) se rozhodl vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací označenou **Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 1. 6. 2020 pod evidenčním číslem Z2020-2020-018836 a dále zveřejněním zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu takto:

Dotaz č. 1 k obsahu zadávacích podmínek:

Projektová dokumentace části „Rekonstrukce kotelny“ řeší náhradu tří stávajících kotlů Viadrus G-100E, třemi novými stacionárními kondenzačními kotli.

Ve výkazu výměr „E2.4.1 Vytápění - Neoceněný výkaz výměr.xls“ je v položkách uvedena montáž pro tři kotle (pol. č. 30), ale v pol. č. 31 je dodávka pouze jednoho kotle.

E2.4.1 Vytápění - Neoceněný výkaz výměr

30 K 731241755 Montáž kotle ocelového stacionárního na plyn soubor 3,000

31 M 9991741 Stacionární kondenzační kotel Q=47 kW soubor 1,000

Dovolujeme si požádat zadavatele o opravu množství u položky č. 31.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel upravuje shora citovaný nesoulad takto:

U obou položek ponechává jako měrnou jednotku soubor, přičemž v položce 30 opravuje množství na „1“ a v položce 31 ponechává původní množství „1“. Zároveň v položce 31 doplňuje podrobnou specifikaci daného souboru, který je tvořen 3 ks kotlů a dalším příslušenstvím uvedeným v této specifikaci – viz příložený soupis prací s výkazem výměr.

Dále zadavatel upřesňuje níže citované položky, u kterých by mohly vzniknout pochybnosti o způsobu jejich ocenění (a to přesto, že některé sporné výrazy jsou převzaty z databáze výpočtového programu) – jedná se o položky typu soubor:

1. V položce 81 „montáž orientačních štítků“ se opravuje měrná jednotka na „ks“, množství zůstává „16“
2. V položce 34 „Montáž ohříváku vody stojatého“ se měrná jednotka opravuje na „ks“, množství zůstává „1“
3. V položce 43 „Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 140 litrů“ se opravuje měrná jednotka na „ks“, množství zůstává „1“
4. V položce 37 „Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25“ se měrná jednotka opravuje na „ks“, množství zůstává „6“
5. V položce 76 „Požárně ochranná stěrková hmota – balení 12,5 kg“ se měrná jednotka opravuje na „ks“, množství zůstává „1“
6. V položce 77 „Štítek pro označení požární konstrukce“ se měrná jednotka opravuje na „ks“, množství zůstává „12“
7. V položce 86 „Spoj přírubový PN 20/I do 200°C DN 65“ se měrná jednotka opravuje na „ks“, množství zůstává „4“
8. V položce 204 „Revize kotle“ se měrná jednotka opravuje na „ks“, množství zůstává „3“
9. V položce 205 „Revize komínu“ se měrná jednotka opravuje na „ks“, množství zůstává „3“

V příloze zasíláme výkaz výměr označený „E2.4.1 Vytápění - Neoceněný výkaz výměr“ k části „D.1.4.1 zařízení pro vytápění stavby“ zohledňující tyto nepřesnosti.

.....
Jana Kobělušová
zastupující osoba zadavatele

Příloha uvedená v textu