



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ZVEŘEJNĚNO NA PROFILU ZADAVATELE DNE 19. 6. 2020

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (10)

Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice

Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby

Zadavatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava

IČO: 619 88 987

Profil zadavatele: <https://zakazky.osu.cz/>

Pověřená osoba: recte consulsting s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

IČO: 072 54 644

Kontaktní osoba: Jana Kobělušová, e-mail: recte@recte.cz, telefon: +420 734 260 410

Shora citovaný zadavatel (dále jen „zadavatel“) se rozhodl vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací označenou **Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 1. 6. 2020 pod evidenčním číslem Z2020-2020-018836 a dále zveřejněním zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu takto:

Dotaz č. 1 k obsahu zadávacích podmínek:

Prosíme o upřesnění k PD - Oddíl 763 Konstrukce suché výstavby:

pol. 183 Montáž podhledu minerálního samonosného šířky do 2500 mm (chodbový systém), velikosti panelů přes 1,2 m² - rošt z lakované galvanizované oceli - viz popis RPM2 - 259,8 m²

pol. 184 Rastrový podhled na chodbách RPM2 2400x1200mm, 2400x1040mm dle technických požadavků - viz celý popis RPM2 - 60,9 kus

Prosim o vyjasnění přepočtu m² a kusů podhledu. V PD v.č. D1.1-H-01, D1.1-H-02 není na chodbách popsán podhled RPM2, pouze RPM3, co je platné? Žádáme o objasnění, jak ve výkazu výměr, tak i v části PD.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Na výkresech podhledů (v.č. D1.1-H-01, D1.1-H-02) jsou v tabulkách a v popisech specifikovány 3 druhy podhledů RPM 1, RPM 2 a RPM 3. V podrobných specifikacích na levé části obou výkresů je písařská chyba, kdy v nadpisu druhé specifikace je omylem označení RPM 3 namísto RPM 2.

Text v nadpisu „RASTROVÝ PODHLED NA CHODBÁCH RPM3 ... 2400x1200, 2400x1040MM.“ se nahrazuje textem „RASTROVÝ PODHLED NA CHODBÁCH RPM2 ... 2400x1200, 2400x1040MM.“ Správně je tedy označení RPM 2.

Jedná se o akustický zavěšený podhled umístěný v chodbách C 110, E 108, C 209 a E 208. Srovnávacím standardem je Ecofon Master Matrix (přičemž se umožňuje použití jiného, kvalitativně a technicky rovnocenného řešení).

V rozpočtu jsou tyto položky uvedeny správně k typu podhledu RPM2:

- položka 184 je dodávka 60,9 kusů uvedených panelů (to je 58 ks + rezerva 5%)
- položka 183 je montáž uvedených panelů v ploše všech chodeb = 259,8 m²

.....

Jana Kobělušová

zastupující osoba zadavatele