



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ZVEŘEJNĚNO NA PROFILU ZADAVATELE DNE 3. 7. 2020

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (18)

Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice

Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby

Zadavatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava

IČO: 619 88 987

Profil zadavatele: <https://zakazky.osu.cz/>

Pověřená osoba: recte consulting s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

IČO: 072 54 644

Kontaktní osoba: Jana Kobělušová, e-mail: recte@recte.cz, telefon: +420 734 260 410

Shora citovaný zadavatel (dále jen „zadavatel“) se rozhodl vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací označenou **Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 1. 6. 2020 pod evidenčním číslem Z2020-2020-018836 a dále zveřejněním zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu takto:

Dotaz č. 1 k obsahu zadávacích podmínek:

Ve výkazu výměr Stavební části je položka 207 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 1,000. V popisu je vidět, že se jedná o výrobek PO04. K tomuto výrobku chybí dodávka dveřního křídla, jak je obdobně k montáži v položce 203 dodávka PO01, PO02 a PO03 v položkách 204 až 205 a pro montáž PO05 v pol. 201 je dodávka v pol. 202. Dovolujeme si požádat o doplnění položky dodávky dveřního křídla pro výrobek PO04 a o zaslání opraveného výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr byla doplněna položka dodávky dveřního křídla – P/04 – 1 ks, tak jak je uvedeno ve výpisech prvků. Položka má číslo 338 a je umístěna za položkou č. 207. Zadavatel jako součást tohoto vysvětlení poskytuje upravený výkaz výměr, resp. tento upravený výkaz výměr, zohledňující tuto změnu již zveřejnil v rámci vysvětlení obsahu zadávací dokumentace veřejné zakázky (16).

Dotaz č. 2 k obsahu zadávacích podmínek:

V poskytnuté zadávací dokumentaci jsou výrobků PO02 a PO03 uvedeny rozdílné informace: Ve výkazu výměr je u obou výrobků uvedena výška 2100 mm a ve výkresech půdorysu podlaží stavební části i PBŘ a také v tabulce "PSV-PO-Požární dveře.pdf" je výška 1970. Jaká je požadovaná výška těchto dveří? Který z údajů je správný?

Také jsou rozdíly v specifikaci požární odolnosti - viz příložená tabulka.

Platí pro PO02 požadavek EW 15 DP3 nebo EW 30 DP3?

Platí pro PO03 požadavek EW 15 DP3 nebo EW 15 DP3?

Viz příloha.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Položka P/02 je nové dveřní křídlo do stávající zárubně o předpokládané velikosti 900x1970, Požární odolnost je EW 15 DP3.

Položka P/03 je nové dveřní křídlo do stávající zárubně o předpokládané velikosti 1100x1970, Požární odolnost je EW 15 DP1

Ve výpisu prvků je uvedeno, že stávající ocelové zárubně budou před výrobou dveří zaměřeny. Ve výkazu výměr byly texty u položek 205 a 206 opraveny.

.....

Jana Kobělušová

zastupující osoba zadavatele