

PROJEKTA
akciová společnost
OSTRAVA

Archiv. číslo: PO-6-01 536
Počet listů: 3
Zakázk. číslo: 510-93115-4
Skart. znak: A10

PROJEKT (P)

- D. Stavební část
1. Pozemní objekt

BUDOVA "A"

Investor: OSTRAVSKÁ UNIVERSITA

Stavba: Rekonstrukce hygienického zařízení v budově "A"
ul. 30. dubna

Zpracovatel: Valčuha

Odpovědný projektant:

Vedoucí projektant: Ing. Šnapka

Vedoucí projekce:

OSTRAVA , listopad 1993

2

Technická zpráva

1. Základní údaje

Projekt řeší světelnou a motorickou instalaci v hygienickém zařízení.

2. Podklady pro projekt

- stavební dispozice
- požadavky profesí
- platné předpisy a normy ČSN

3. Rozsah projektu

- světelná instalace
- motorická instalace
- doplnění rozváděče RS 9

4. Způsob značení

| | | |
|---------|---|------------------------|
| 2 x A/4 | 2 |počet ks svítidel |
| | A | typ svítidla |
| | 4 | vývod č.4 |

5. Požadavky na zdroje

Osvětlení bude napojeno na stávající světelné okruhy.
Ventilátor M1 bude napojen z rozváděče RS 9.

6. Stupeň dodávky el.energie

Dle ČSN 34 1610 - 3.stupeň

7. Proudová soustava
1 PEN stř. 50 Hz, 220 V
8. Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 34 1010 -
- základní.
9. Prostředí
Je uvedeno na dispozicích.
10. Volba druhu vedení
Instalace je provedena vodiči CYMY pod omítkou.
11. Světelná instalace
Osvětlení je provedeno žárovkovými a zářivkovými svítidly.
Ovládání svítidel je od vstupu do jednotlivých místností.
12. Motorická instalace
Představuje napojení ventilátoru M1 pro větrání soc. zařízení. Ovládání bude tlačítka se signálkou od vstupů do soc. zařízení.
13. Způsob údržby
Ve všech místnostech z dvojitého žebříku.