



**OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA**

Ostravská univerzita • Dvořákova 7 • 701 03 Ostrava
Česká republika • telefon +420 597 091 002 • fax +420 596 118 219
www.osu.cz

IČ 61988987 • DIČ CZ61988987
Bankovní spojení:
ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710

**Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda
Slavíkova 1199/5
708 00 Ostrava**

14. 06. 2019

Váš dopis ze dne: 14. 5. 2019

Vyřizuje: Krpec / e-mail / jiri.krpec@osu.cz

Číslo jednací: OU-43200/92-2019 Datum: 27. 5. 2019

**Vyjádření Ostravské univerzity pro stavbu (projekt) „Stavební úprava přízemí budovy G
Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava“**

Stavba: Stavební úprava přízemí budovy G Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace, se **nacházejí** telekomunikační a datové sítě a zařízení **Ostravské univerzity** (dále jen **OU**). Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **může** dojít k dotčení HDPE trubky, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **OU**.

Jako dostatečnou ochranu proti pojezdu lehkých mechanismů či pokládku zámkové dlažby by se dala považovat betonová koryta umístěná dnem vzhůru nad HDPE trůbkou.

Trasu optických kabelů **OU** **přikládáme v příloze.**

Proti provedení stavby nemá **OU** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit jej.**
- **Telekomunikační zařízení nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště.**
- **Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlaste na níže uvedená telefonní čísla (Ing. Rostislav Křenek: 597 091 101, 605 140 050, Ing. Jiří Krpec: 597 091 107, 733 787 225). Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce (Ing. Rostislav Křenek, Ing. Jiří Krpec).**
- **Trasu telekomunikační sítě **OU** je nutno respektovat včetně ochranného pásma dle § 102, zákona č 127/2005 (zákon o elektronických komunikacích). Dále musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.**
- **Pokud přesto dojde Vaší vinou k poškození naší sítě, budeme požadovat smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každou započatou hodinu přerušení přenosu.**

Pav


Ing. Jan Fux, MBA
Kvestor OU

