

Ostravská univerzita  
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika  
telefon: +420 597 091 002  
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987  
ID datové schránky: 37gj9fm  
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Marie Regneri/marie.regneri@osu.cz

Všem dodavatelům

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XI.

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | „OU – Stavební úpravy objektu A,<br>Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22,<br>Ostrava“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli |   |
| Název:                                | Ostravská univerzita  |
| Sídlo:                                | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava   |
| IČ:                                   | 61988987  |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na stavební práce   |
| 1.4. Druh zadávacího řízení:          | Otevřené řízení   |

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

### Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr profese SO 01 D.1.4.6 Elektronické komunikace jsou položky č. 41 a č.42 UPS zdroje 8000VA . V technické zprávě je požadavek na dobu zálohy cca 20 minut. Nikde ale není uveden důležitý parametr pro ocenění a to je příkon, pro který má být požadovaná doba zálohy 20 minut. Uvedte prosím příkon pro požadovanou dobu zálohy, aby bylo možné ocenit správný typ UPA a potřebné množství baterií.

### Odpověď č. 1:

Údaj 8000 VA pro zdroj UPZ znamená, že je třeba zálohovat výkon 8000 W po požadovanou dobu (20 minut). Podle toho je nutné dodat potřebné baterie.

**Dotaz č. 2.:**

Ve výkazu výměr profese SO 01 D.1.4.5.1 Elektroinstalace – silnoproud je položka č.206 s textem: Pákový pohon pro otevírání oken pro přívod vzduchu a větrání, max. 90°, 215Nm, IP32, včetně dešťového čidla, včetně signalizace koncových poloh. Z projektové dokumentace není zřejmé, pro která okna jsou pohony určeny. Blíže prosím specifikujte, pro která okna jsou pohony určeny, napájecí napětí, způsob jejich ovládání, napájení vč. možného zálohování atd. Případně uveďte referenční výrobek.

**Odpověď č. 2:**

*Podle našeho názoru je vše jednoznačně v rámci možností výběrového řízení specifikováno v PD ve výkresech D.1.4.5.6 – PŮDORYS STŘECHY – ODVĚTRÁNÍ KRČKU, D.1.4.5.14 – SCHÉMA ROZVADĚČE PATROVÉHO ROZVADĚČE RP 4.1. a také na výkrese D.1.4.5.5 – PŮDORYS STŘECHY PŮDORYS 4. NP.*

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

.....  
Marie Regneri  
referent oddělení veřejných zakázek