

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Marie Regneri/marie.regneri@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Stavební úpravy přízemí budovy „G“
Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5,
Ostrava“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |

Na základě žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č 1:

V rozpočtu SO 01 se nachází položka Gastrozařízení 1 soubor. Nenalezli jsme podružný rozpočet či bližší specifikaci co se má v této položce nacenit.

Odpověď č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že bližší specifikace je uvedena ve části projektové dokumentace: D.1.1./SO01 /Stavební část/ Výpis gastro technologických výrobků

Dotaz č 2:

Vedlejší náklady - koordinátor BOZP na staveništi 1 soubor. Chápeme dobře, že bude dodavatel hradit služby koordinátora BOZP na staveništi? Pokud ano, prosím o bližší upřesnění veškerých požadovaných služeb. U veřejných zakázek bývá běžné, že službu koordinátora BOZP si nasmlouvá na základě zvláštní smlouvy investor.

Odpověď č. 2:

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že náklady na služby koordinátora BOZP budou hrazeny zadavatelem.

Dotaz č 3:

V rozpočtu pro Interiéry SO 01 je u položky TO 10 a TO 11 uveden pro nacenění vždy jen 1ks. Na výkrese je uveden počet 3 a 4 ks.

Odpověď č. 3:

Zadavatel uvádí, že u položky TO 10 je správný počet kusů 3 a u položky TO 11 je správný počet 4 kusy. Opravený výkaz výměr s opraveným počtem kusů u výše uvedených položek je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace IV.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku **do 15.10.2020 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity