

Ostravská univerzita  
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika  
telefon: +420 597 091 002  
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987  
ID datové schránky: 37gj9fm  
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Marie Regneri/marie.regneri@osu.cz

Všem dodavatelům

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XIV.

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | „OU – Stavební úpravy objektu A,<br>Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22,<br>Ostrava“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli |   |
| Název:                                | Ostravská univerzita  |
| Sídlo:                                | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava   |
| IČ:                                   | 61988987  |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na stavební práce   |
| 1.4. Druh zadávacího řízení:          | Otevřené řízení   |

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

### Dotaz č. 1:

Obracíme se na zadavatele s dotazem na projektované pevné sluneční clony (prvek OV 01). Dle nákresu v zadání není možné tímto způsobem instalovat fixní plachtu Hydrosol 270. Tento materiál je voděodolný, a aby mohla plachta bezpečně fungovat bez rizika poškození, měla by splňovat určité parametry a být hlídána automatikou. Z toho vyplývá, že navrhované fixní řešení slunečních clon je v rozporu s jejich správným užíváním. Prosíme tedy o vyjasnění zadání.

### Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení dotazu uvádí, že požadavek na sluneční plachty je jejich umístění v časově omezenou dobu, po zbytek roku nebo v případě nepříznivých podmínek nebudou plachty užívány a zůstanou pouze stěnové držáky. Vzhledem k tomuto omezení a umístění slunečních plachet v rámci prostoru dvora atriového typu chráněné ještě rizalitem bylo zvoleno cenově příznivější řešení systému s jednoduchou manuální instalací pomocí napínacího lana s kladkou, která je zakreslena v nákresu. Řešení s elektrickým navíjením a automatikou, které je cenově náročnější a systémově

*složitější, nebylo z výše uvedených důvodů navrženo. Stanovení instalace je dáno systémem a specifikovanou plachtou, nákres dokresluje její specifikaci.*

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

.....  
Marie Regneri  
referent oddělení veřejných zakázek