

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Rengeri/marie.regneri@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VIII.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Stavební úpravy přízemí budovy „G“
Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5,
Ostrava“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |

Na základě žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č 1:

Truhlářský výrobek T08b - co je myšleno magnetickým zámkem?

Odpověď č. 1:

Zadavatel uvádí, že se jedná bezpečnostní magnetickou blokádu dveří. Otevření zámku pomocí magnetického klíče (pro všechny stejný). Zámek musí splňovat parametry pro použití na tl. deskového materiálu dveří daného výrobku (dostatečně silný magnet). Zámek není viditelný. Skříňky slouží pro uskladnění již zabezpečeného zboží.

Dotaz č 2:

V 1.PP je u stropu v místě, kde se má provádět zesílení nosníků nějaká kapotáž (viz foto). Co je pod kapotáží? Kdo konstrukci odstraní a dá zpět? A není tam něco, co by vadilo montáži zesílení nosníků?

**Odpověď č. 2:**

Zadavatel požaduje ponechat kapotáž na místě. Je navržena úprava vyztužení dvou trámů, do kterých kapotáž zasahuje. Viz výkres: „D.1.1.27 1pp úprava vyztužení stropu a Statické posouzení dodatek č.1“. Výztužný profil ze strany omezené kapotáží bude ukončen dřívě a zajištěn ocelovým sloupem. Z druhé strany bude profil pokračovat a bude nakotven na chemické kotvy do žb trámů. Sloup i trámy musí být opatřeny protipožárním opláštěním.

Přílohou tohoto vysvětlení jsou upravené výpisy části SO01 VH – protipožární obklad, VP – výpis překladů a slepý rozpočet 21.10.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku **do 25.11.2020 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity