OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Všem dodavatelům

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Regneri/marie.regneri@osu.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE X.

1.1. Název veřejné zakázky: **„Stavební úpravy přízemí budovy „G“ Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava“**

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název: Ostravská univerzita
Sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČ: 61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
1.4. Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:
Jakou cenu a čeho konkrétně máme uvést v položkách slepého výkazu výměr.
Výkaz je zamčený, takže opravovat jej nelze.
položka 98

98	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	15,500
	PP		Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón		
	VV		1.NP - 1.3		
	VV		5,7+9,8		15,500
	VV		Součet		15,500

Odpověď č. 1:

Zadavatel uvádí, že účastník uvede cenu montáže podlah Pn04 a Pn04a. Ve výkazu výměr byla opravena výměra na 16,5 m^2.

Dotaz č. 2:
Je tam pouze montáž čistících zón bez dodávky a v jiném množství než na výkresech.
(výměra neodpovídá výměrám Pn04 na výkresech ani při případném odečtení 3,0 m2 za Pn04a)
položka 99

99	K	767531125	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím	m	10,000
	PP		Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím		

Odpověď č. 2:
*Zadavatel uvádí, že se jedná o pokládku rámu k PN04a, jehož metrová délka je v součtu 10 m (1,5+1,5+1+1)*2.*

Dotaz č. 3:
Je tam pouze osazení náběhového rámu k čistícím rohožím bez dodávky
(výměra odpovídá rámům pro rohože Pn04a)
položka 100

100	*M*	*69752121*	*koberec čistící vstupní - Al profily, pryžové, nebo textilní pásky tl.22mm gumová rohož RINGO s rizikem námrazy i s lemováním*	*m2*	*3,000*
	PP		koberec čistící vstupní - Al profily, pryžové, nebo textilní pásky tl.22mm gumová rohož RINGO s rizikem námrazy		
	VV		1.NP - 1.3		
	VV		2*1,5*1		3,000
	VV		Součet		3,000

Odpověď č. 3:

Zadavatel uvádí, že se jedná o dodávku rohože Pn04a i s rámy. Výměra upravena o ztratné.

Dotaz č. 4:
Jedná se o zmatený popis specifikace rohoží, je popsáno několik typů najednou
(výměra odpovídá rohožím Pn04a)
položka 101
Popis by se mohl vztahovat ke skladbě Pn04 čistící koberec)
Avšak k čemu patří výměra 14,05 m jsem nezjistil.

ČISTÍCÍ ROHOŽE = POLOŽKY V ROZPOČTU

101	*M*	*69752150*	*koberec dočišťovací zóna s progumovaným rubem*	*m*	*14,050*
	PP		rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al		


ČISTÍCÍ ROHOŽE = ÚDAJE NA VÝKRESE

n 1.07 = Pn04 = 10,2 m2
n 1.09 = Pn04 = 6,3 m2
celkem = Pn 04 = 16,50 m2


n 1.07 = Pn04a = 1,50x1,0 = 1,50 m2
n 1.09 = Pn04a = 1,50x1,0 = 1,50 m2

celkem = Pn 04a = 3,00 m2

ČISTÍCÍ ROHOŽE = SKLADBY NA VÝKRESE



nová kce.
Pn04
čistící rohož – vlákno PP s progumovaným rubem dle obr. 4,2 mm
Litý cementový potěr ZFE225 50 mm
stávající předpoklad
podkladová PE fólie tl. 0,2 mm
pěnový polystyren tl. 100(50) EPS 100Z 50–100 mm
kročejový polystyren EPS3500 20 mm
stávající ŽB deska stropu



Pn04a
nová kce.
čistící rohož pryžová černá s kulatým vzorem 23 mm
hydroizolační nátěr
zapuštěné ve stávající prohlubni pro pryž
Litý cementový potěr ZFE225 30 mm
stávající předpoklad
podkladová PE fólie tl. 0,2 mm
pěnový polystyren tl. 100(50) EPS 100Z 50–100 mm
kročejový polystyren EPS3500 20 mm
stávající ŽB deska stropu

Odpověď č. 4:
Zadavatel uvádí, že výměra byla zaktualizována. Jedná se o komplet dodávku koberce Pn04.

Dotaz č. 5:
-u rozpočtů pro slaboproudy (SLP i EZS) je chybně označen sloupec pro celkovou cenu (cena s DPH) a sloupec cena bez DPH obsahuje špatný vzorec, resp. provázání vzorců je matoucí. Bude toto opraveno nebo chybu máme zanedbat?

Odpověď č. 5:
Zadavatel uvádí, že chybu lze zanedbat.

V návaznosti na provedené úpravy zadávací dokumentace zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace X. předkládá aktualizované znění výkazu výměr.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku **do 27.11.2020 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Digitálně podepsal prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Datum: 2020.11.18 12:12:12 +01'00'

.....
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity