



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



zveřejněno na profilu zadavatele dne 23. 2. 2022

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (3)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

**Rekonstrukce budovy ZZ – části C, D, E pro potřeby simulačního centra –
Cvičné nemocnice – volný interiér**

Údaje o zadavateli:

zadavatel: Ostravská univerzita
Lékařská fakulta
sídlo: Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava
IČO: 61988987
profil zadavatele: <https://zakazky.osu.cz/>

Zastupující osoba dle § 43 zákona

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz
datová schránka: zxhwt2n

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava IČO 61988987 zastoupená doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, PhD., MBA, FRCPS, děkanem (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávky označenou **Rekonstrukce budovy ZZ – části C, D, E pro potřeby simulačního centra – simulačního centra – Cvičné nemocnice – volný interiér** (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 27. 12. 2021 (ev. číslo zakázky Z2021-048542) a Úředního věstníku Evropské unie a dále uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (3):

Dotaz č. 3.1:

Pol. 48 – Otočná židle, stavitelná pístem V technickém popisu je uvedeno, že šířka sedáku bez područek má být 560 mm (+/- 5 %). Standardní šířka sedáku je cca 500 mm. Dotaz zní: Je rozměr sedáku 560 mm,

bez područek uvedený v zadávací dokumentaci správný? Může uchazeč použít otočnou židli se sedákem širší 500 mm bez područek?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ano, zadavatel připouští šířku sedáku bez područek 500 mm.

Dotaz č. 3.2:

Pol. 49 – Otočná židle na kolečkách, stavitelná pístem V technickém popisu je uvedeno, že blokování a odblokování záklonu, aretace je ve 4 polohách. Dotaz zní: Je možné dodat mechaniku s blokováním v 5 polohách?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ano, je možné dodat mechaniku s 5-ti blokacemi/polohy záklonu.

Dotaz č. 3.3:

Pol. 50 – Stohovatelná židle V technickém popisu je uvedeno, že výška sedáku je 400 mm (+/- 5 %). Výška 400 mm je používána pro studenty základních škol, tedy nižšího vzrůstu. Standardní výška sedáku židle pro dospělého jedince je 460 - 470 mm. Dotaz zní: Je rozměr uvedený v zadávací dokumentaci správný? Nejedná se o překlep?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel provedl ověření výšky sedáku a potvrzuje, že se skutečně jedná se o překlep. Zadavatel požaduje výšku sezení pro dospělé osoby tj. 460-470 mm. Původní rozměr uvedený v zadávací dokumentaci výška 400 mm se ruší.

Dotaz č. 3.4:

Pol. 50 – Stohovatelná židle V technickém popisu je uvedeno, že sedák je ze spodní části očalouněný. Dotaz zní: Měl zadavatel na mysli, že sedák, který je umístěn ve „spodní“ části židle bude čalouněný? Tedy „ve“ spodní části židle bude čalouněný panýlek na sedací části židle (sedáku)?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel požaduje, aby sedák, tedy sedící část židličky byla očalouněná.

Dotaz č. 3.5:

Pol. 51 – Laboratorní židle, stavitelná pístem V technickém popisu je uvedeno, že sedák je z polyuretanu, Dále však, že typ čalounění bude vzorkován. Dotaz zní: Měl zadavatel na mysli pouze polyuretanový sedák a další zmínka o čalounění je chybou v zadávací dokumentaci, která mohla nastat při kopírování položek?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Židle musí být z omyvatelného polyuretanu, a to jak sedák, tak opěradlo. Zadavatel požaduje model bez čalounění.

Změna termínu pro podání elektronických nabídek:

S ohledem na provedenou úpravu zadávacích podmínek upravuje zadavatel lhůtu pro podání elektronických nabídek takto:

Původní lhůta pro doručení nabídek do 14. 3. 2022 do 9:00 hodin se ruší a nahrazuje novou lhůtou, a to do 1. 4. 2022 do 9:00 hodin.

V Ostravě dne 23. 2. 2022

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele