

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Konečná/sara.konecna@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Stavební úpravy objektu ZW – děkanát v areálu lékařské fakulty |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, podlimitní |

Na základě žádostí účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

V příloženém výkazu výměr „Příloha č. 1 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty zadání“ v záložce „013 – Elektroinstalace“, se objevují kamery a wifi AP ve dvou oddílech, položky č. 57, 58 a 348, 349, nejedná se o duplicitu položek? Dále žádáme o objasnění, k čemu je určen dveřní zámek u položky č. 59?

Žádáme zadavatele o objasnění uvedených nesrovnalostí.

PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ

57	K	32.	WIFI vysílač - standard	ks	10,000
58	K	33.	IP kamera - standard	ks	10,000
59	K	34.	Elektrický dveřní zámek - reverzní	ks	5,000

SLABOPROUD - PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ A DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKY

348	K	11	WIFI - AP, včetně držáku, kapacitní a firewallové licence	ks	16,000
349	K	12	IP kamera PoE	ks	11,000

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že se jednalo o duplicitu položky, kterou upravil ve výkazu výměr. Dveřní zámek je do vstupních dveří služebního vchodu zvenčí do chodby m.č. 1.04.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci elektroinstalace a přiloženém výkazu výměr chybí popis pro upřesnění telefonní ústředny. Chápe účastník správně, že bude jedna ústředna nová a jedna stávající se rozšíří?

Pokud ano, žádáme zadavatele o poskytnutí informací, o jakou stávající ústřednu se jedná a zdali bude montážní firmě umožněn přístup k ústředně a doplnění karty.

ROZVADĚČ DATOVÝ - RACK

99	K	16..6	Tel.ústředna pro 50-60 poboček	ks	1,000
----	---	-------	--------------------------------	----	-------

SLABOPROUD - PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ A DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKY

346	K	9	Uživatelská karta pro rozšíření portů telefonní ústředny (budova ZZ)	ks	1,000
-----	---	---	---	----	-------

Odpověď č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že položky nebudou realizovány, jsou odstraněny z rozpočtu viz opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 3:

V projektové dokumentaci elektroinstalace jsme nenalezli dokumentaci k části EPS.

Žádáme zadavatele o doplnění EPS dokumentace.

Odpověď č. 3:

Zadavatel k tomu uvádí, že část EPS je samostatnou částí, nikoliv součástí části elektroinstalace. Zadavatel znovu předkládá v příloze tohoto vysvětlení PD části EPS.

Dotaz č. 4:

V přiloženém výkazu výměr „Příloha č. 1 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty zadání“ v záložce „013 – Elektroinstalace“ se u položek č. 343 a 344 nachází stejné položky, zřejmě se jedná o duplicitu. Dále ve výkazu výměr chybí měření optického kabelu a dodávka optického kabelu.

Žádáme zadavatele o případnou úpravu výkazu výměr.

343	K	6	Provedení svaru optického kabelu	ks	48,000
344	K	7	Provedení svaru optického kabelu	ks	48,000

Odpověď č. 4:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že opravil položku 344, správný název položky = Zpracování měřicího protokolu na svárech optických kabelů. Optický kabel je samostatnou položkou viz opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 5:

V přiloženém výkazu výměr „Příloha č. 1 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty zadání“ v záložce „013 – Elektroinstalace“ chybí k položce č. 59 bližší upřesnění, např. ovládání, komunikační rozhraní, apod.

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace k řídicí jednotce.

ROZVADĚČ R1.1

213	K	11..2	Řídicí jednotka osvětlení - 64 adres	ks	1,000
-----	---	-------	--------------------------------------	----	-------

Odpověď č. 5:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že stropní osvětlení auly m.č. 1.02 je řešeno vestavnými LED panely s mléčným mikroprismatickým difuzorem a integrovaným řízeným předradníkem. V rozvaděči R1.1 silového napájení auly, je navržena řídicí jednotka se 64-mi ovládacími adresami, která je centrem řízení osvětlení a rozhraní ovládání osvětlení bude v pultu či panelu ovládání audiovizuální techniky, dodávané specializovanou firmou. Ovládací kabeláž z řídicí jednotky bude propojena na

ovládací pult příslušnou kabeláží, ovládání jako takové bude pak probíhat přes rozhraní interaktivního audiovizuálního pultu.

Dotaz č. 6:

V příloženém výkazu výměr „Příloha č. 1 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty zadání“ v záložce „021 - Architektonicko - stavební řešení 1. NP“ se nachází položky č. 116 a 117 na dodávku a montáž lamelových podhledů. V projektové dokumentaci jsme nedohledali bližší specifikaci k těmto podhledům.

Žádáme zadavatele o doplnění podrobné specifikace ke kovovému lamelovému podhledu.

116	K	7675801	Montáž kovových podhledů lamelových	m2	207,400
117	M	767001	hliníkové lamely A1, tl. 0,5 mm	m2	217,770

Odpověď č. 6:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že lamelový podhled byl uvažován v předešlém rozpracovaném stupni projektové dokumentace pro velkoprostorovou učebnu – aulu. Na tento typ podhledu již zde není místo. Odstraněno z výkazu výměr.

Dotaz č. 7:

Chtěl bych Vás požádat o informaci k bodu 15.2. Zadávací dokumentace (Příslib bankovní záruky). Je možné nahradit bankovní záruku POJIŠTĚNÍM ZÁRUKY? Stejně jako je to u bodu 16 (JISTOTY). Nebo musí být opravdu příslib banky o vystavení bankovní záruky.

Odpověď č. 7:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že trvá na svém požadavku uvedeném v čl. 15.2. zadávací dokumentace, tedy že dodavatel ve své nabídce předloží **závazný příslib banky o vystavení bankovní záruky** za řádné provedení díla a za řádné odstranění vad díla po dobu záruční lhůty v případě uzavření smlouvy s účastníkem, ve prospěch zadavatele, a to ve výši a v souladu s požadavky uvedenými v obchodních podmínkách pro dodávku stavebních prací, tj. části 2 zadávací dokumentace (návrh smlouvy o dílo).

Zadavatel dále v souladu s bodem 14.4. zadávací dokumentace pro výše uvedenou veřejnou zakázku a taktéž dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, doplňuje zadávací dokumentaci bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel doplňuje čl. 8.3. „Položkové rozpočty“ zadávací dokumentace o následující modře vyznačený text:

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v elektronické podobě.

*Dodavatel je povinen prokázat cenu stavebního objektu předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr), **a to jak ve formátu PDF, tak ve formátu XLSX**. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny dle čl. 6 této zadávací dokumentace. Položkové rozpočty musí být součástí návrhu smlouvy.*

Každá položka v položkovém rozpočtu musí být oceněna, zadavatel nepřipouští ocenění jakékoli položky hodnotou nula, příp. neocenění jakékoli položky. Nedodržení této podmínky zadavatele znamená nesplnění podmínek stanovených zadavatelem ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku **do 09.06.2022 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – opravený výkaz výměr
- Příloha č. 2 – dokumentace EPS
- Příloha č. 3 – doplněná zadávací dokumentace

.....
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity