



LEGENDA PB:

N2.01 - III.
△REI45

A1
⊗

EI45

●

○

OZNAČENÍ POŽ.ÚSEKU - STUPEŇ PB
POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ (STŘEŠNÍ) KONSTRUKCE
POŽÁRNÍ ÚSEK CHRÁNĚN EPS
POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVEN NOUZ.OSVĚTLENÍM
POŽÁRNÍ ÚSEK EVAK.ROZHLESEM

OZNAČENÍ POŽ.ÚSEKU CHŮC "A"
POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVEN NOUZ.OSVĚTLENÍM
POŽÁRNÍ ÚSEK EVAK.ROZHLESEM

POŽÁRNÍ STĚNA S VYZNAČENOU
POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

POŽÁRNÍ DVEŘE EI30DP3, SAMOUZAVÍRAČ

POŽÁRNÍ DVEŘE SE SAMOUZAVÍRAČEM
EW30DP3

A P

△

△

H D

←

←

E

AUTOMATICKÉ POŽÁRNÍ DVEŘE
EW30DP3 UZAVÍRANÉ EPS
PANIK.KOVÁNÍ DLE ČSN EN 1125

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ
5KG, HASÍCÍ SCHOPNOST 58B

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ
6KG, HASÍCÍ SCHOPNOST 21A/183B

POŽÁRNÍ HYDRANT 19 mm S TVAR.STÁLOU
HADICÍ 20 m

SMĚR ÚNIKU

ÚNIKOVÝ VÝCHOD Z OBJEKTU (PÚ)

EVAKUAČNÍ VÝTAH (STÁVAJÍCÍ)

LEGENDA MÍSTNOSTI 2.NP - NÁVRHOVÝ STAV					
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	POVRCH STROPU	S.V.
201	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZET. POHLED; IMP.	3 600
201a	WC ŽENY	9,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZET. POHLED; IMP.	3 600
201b	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	3 600
202	SKLAD	12,7	PVC-F	SDK KAZET. POHLED	3 600
202a	SERVEROVNA	8,5	PVC ANTISTATICKÉ	SDK KAZET. POHLED	3 600
203	ÚČEBNA	38,1	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 600
204	ÚČEBNA	76,7	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 800
205	ÚČEBNA	74,6	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 750
206	ÚČEBNA	56,3	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 600
207	ÚČEBNA	49,4	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 600
208	ÚČEBNA	36,2	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 600
209	ÚČEBNA	64,1	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 600
210	SEKRETARIÁT	37,4	KOBREK ZATĚŽOVÝ	SDK KAZET. POHLED	3 600
211	KANCELÁŘ DĚKANA	41,6	KOBREK ZATĚŽOVÝ	SDK KAZET. POHLED	3 600
212	KANCELÁŘ	25,3	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 600
213	KANCELÁŘ	20,6	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 600
214	KANCELÁŘ	20,7	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 600
215	KANCELÁŘ	20,7	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 600
216	KANCELÁŘ	20,7	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 600
219	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZET. POHLED; IMP.	3 600
219a	SKLAD	3,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	3 600
219b	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZET. POHLED; IMP.	3 600
219c	WC MUŽI	9,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZET. POHLED; IMP.	3 600
220	KANCELÁŘ - PRODEKANI	22,1	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 600
221	PŘEDSÍŇ	3,8	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 600
221a	WC IMOBILNÍ	6,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZET. POHLED; IMP.	3 600
221b	SKLAD	2,0	PVC	OMÍTKA	3 600
222	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	7,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZET. POHLED; IMP.	3 600
222a	WC ŽENY	21,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZET. POHLED; IMP.	3 600
222b	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZET. POHLED; IMP.	3 600
222c	HYGIENICKÁ KABINA	6,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZET. POHLED; IMP.	3 600
223	SCHODIŠTĚ	32,9	TERACOVÁ MAZANINA; KAMENNÉ STUPNĚ	-	4 700
224	KANCELÁŘ-PERSONALNÍ	23,0	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 600
225	CHODBA	16,8	PVC-F	SDK KAZET. POHLED	4 700
225a	CHODBA	32,2	PVC	SDK KAZET. POHLED	4 700
226	CHODBA DĚKANÁT	19,9	PVC	SDK KAZET. POHLED	4 200
227	CHODBA	89,6	PVC	SDK KAZET. POHLED	4 200
228	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	2 500
230	SCHODIŠTĚ	26,5	TERACOVÁ MAZANINA; KAMENNÉ STUPNĚ	-	4 700
231	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZET. POHLED; IMP.	3 600
231a	WC MUŽI	6,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZET. POHLED; IMP.	3 600
232	CHODBA	17,6	PVC	SDK KAZET. POHLED	4 200
232a	CHODBA	23,1	PVC-F	SDK KAZET. POHLED	4 200
233	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	6,8	---	---	2 700
234	KANCELÁŘ - PRODEKANI	20,7	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 600
235	KANCELÁŘ - PRODEKANI	20,1	PVC	SDK KAZET. POHLED	3 600

PROJEKTANT SPEC. ING.JAN ČESELSKÝ	VYPRACOVAL ING.JAN ČESELSKÝ	KRESLIL ING.JAN ČESELSKÝ	POŽÁRNÍ OCHRANA
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
TOMÁŠ PAVLÍK	ING. JAKUB DUCHÁČ		
MÍSTO	OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA ČS.LEGII 9, OSTRAVA		
INVESTOR	OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, DVOŘÁKOVA 7, 701 03 OSTRAVA		
OU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU E, ČS. LEGII 9, OSTRAVA		DATUM	06/2020
PŮDORYS 2.NP		ÚČEL	DPS
		ČÍSLO ZAK.	3518
		ČÁST PD	D.1.3
		MĚŘITKO	VÝKRES Č. 03