


3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S

L1, L2, L3

F12
XXXXXX
10B-1N-030
10A, In=0,03A



Proudový chránič s ochrannou - 10A/30mA

FA13
XXXXXX
10B/1
10kA

FA14
XXXXXX
6B/1
10kA

FA15
XXXXXX
10CB/1
10kA


FA16
XXXXXX
10CB/1
10kA

FA17
XXXXXX
6B/1
10kA

FA18
XXXXXX
10C/1
10kA

FA19
XXXXXX
10C/1
10kA

F120
XXXXXX
40-4-030
40A, In=0,03A



Proudový chránič 40A/30mA

FA20
XXXXXX
16B/1
10kA

FA21
XXXXXX
16B/1
10kA

FA22
XXXXXX
16B/1
10kA

FA23
XXXXXX
16B/1
10kA

FA24
XXXXXX
16B/1
10kA

N

PE

Nfi20

N

PE

VÝVOD Č.
Č. KABELU
TYP KABELU
ZARÍZENÍ
Pi (kW)

11
WL 11
CYKY-J 3x1,5
✕
0,50 kW

Osvětlení 1.NP
pódium

13
WL 13
CYKY-J 3x1,5
✕
0,50 kW

Osvětlení 1.NP

14
WL 14
CYKY-J 3x1,5
✕
0,10 kW

Nouzové osvětlení

15
WL 15
CYKY-J 5x1,5
✕
0,40 kW

Napájení pohonů
venkovních žaluzií
1.NP

15
WL 15
CYKY-J 5x1,5
✕
0,40 kW

Napájení pohonů
venkovních žaluzií
1.NP

16
WL 16
CYKY-J 3x1,5
•
0,10 kW

El. spíachování
1.NP

17
WL 17
CYKY-J 3x1,5
Ⓜ
0,10 kW

Klíma jednotky
kanecéře

18
WL 18
CYKY-J 3x1,5
Ⓜ
0,10 kW

Klíma jednotky
kanecéře

Proudový chránič zásuvék

20
WL 20
CYKY-J 3x2,5
Ⓜ
2,20 kW

Zásobníkový ohřev

21
WL 21
CYKY-J 3x2,5
Ⓜ
2,20 kW

Zásobníkový ohřev

22
WL 22
CYKY-J 3x2,5
Ⓜ
2,20 kW

Zásobníkový ohřev

23
WL 23
CYKY-J 3x2,5
Ⓜ
2,20 kW

Zásobníkový ohřev

24
WL 24
CYKY-J 3x2,5
Ⓜ
2,20 kW

Zásobníkový ohřev

QALT servis

PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZARÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ

Martin KOČIÁN Ev.č. : 380407-23561
Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01
Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770
IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347

Název :

ROZVADĚČ R3

Listů :

7

List č. :

4

Zak. číslo :

R-2020/41

Číslo výkresu :

17