




⊙ - instalační krabice pod omítku - K0125 - KOPOS

OP ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 provedeno vodičem CY 4 z/z v omítku a CY 6 z/z volně nebo v podlaze

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| VYPRACOVAL  Martin KOČIÁN | | ZODP. PROJEKTANT  Martin KOČIÁN | | HIP Ing. arch. Martin JANDA | |  Martin KOČIÁN Tel.: 732 255 999 Fax: 732 255 999 E-mail: m.kocian@qalt.cz | |
| STAVEBNÍ ÚŘAD : OSTRAVA Investor : Ostravská univerzita, Dvůrkova 138/7, MORAVSKÁ OSTRAVA, OSTRAVA, 702 00 | | KATASTR. ÚZEMÍ : OSTRAVA – ZÁŘEH Investor : Ostravská univerzita, Dvůrkova 138/7, MORAVSKÁ OSTRAVA, OSTRAVA, 702 00 | | | | FORMÁT DÁTUM ÚČEL ŽS ČÍSLO ZAKÁZKY : R-2020/41 MĚŘÍTKO : PÁŘE : 1:50 | |
| OU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZW – DĚKANÁT PŘÍSTAVBA, NÁSTAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STAVEJÍCÍHO OBJEKTU NA P.Č. 1324/1 a 1324/2, K.Ú. ZÁŘEH-VZ V AREÁLU LÉKÁRSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY | | | | | | | |
| ČÁST : D.1 ODĚL : D.1 OBJEKT : D.1.4 PROFESÍ : D.1.4.3.1 | | DOKUMENTACE OBJEKTU STAVBY DOKUMENTACE STAVEBNÍCH POZEMNÍCH OBJEKTŮ SO 01 – OBJEKT ZW – DĚKANÁT ELEKTROINSTALACE, SLABOPROUD, BLESKOVOD | | | | | |
| OŠAH : BLESKOSVOD | | | | | | | |
| ČÍSLO VÝKRESU : | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

