

3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S

L1,L2,L3

FI11  
XXXXXX  
10B-1N-030  
10A, In=0,03A

FI12  
XXXXXX  
10B-1N-030  
10A, In=0,03A

FA13  
XXXXXX  
10B/1  
10kA

FA14  
XXXXXX  
6B/1  
10kA

FA15  
XXXXXX  
10CB/1  
10kA

FA16  
XXXXXX  
6B/1  
10kA

FA17  
XXXXXX  
10C/1  
10kA

FA18  
XXXXXX  
10C/1  
10kA

FI19  
XXXXXX  
40-4-030  
40A, In=0,03A

FA19  
XXXXXX  
16B/1  
10kA

FA20  
XXXXXX  
16B/1  
10kA

FA21  
XXXXXX  
16B/1  
10kA

FA22  
XXXXXX  
16B/1  
10kA

FA23  
XXXXXX  
16B/1  
10kA

FA24  
XXXXXX  
16B/1  
10kA

Proudový chránič s ochranou - 10A/30mA

Proudový chránič s ochranou - 10A/30mA

Proudový chránič 40A/30mA

Nfi19

N

PE

N  
PE

VÝVOD Č.
Č. KABELU
TYP KABELU
ZAŘÍZENÍ
Pi (kW)

Osvětlení 1.NP  
podium

Osvětlení 1.NP  
přístavba - soc. zařízení

Osvětlení 1.NP

Nouzové osvětlení

Napojení poháně  
velkovlnných žaluzií  
1.NP

El. splachování  
1.NP

Klima jednotka  
foyer

Klima jednotka  
foyer

Proudový chránič zásuvek

Zásobníkový ohřev

Zásobníkový ohřev

Zásobníkový ohřev

Zásuvky 230V 1.NP

Zásuvky 230V 1.NP

Zásuvky 230V 1.NP

0,50 kW

0,50 kW

0,50 kW

0,10 kW

0,40 kW

0,10 kW

0,10 kW

0,10 kW

2,20 kW

2,20 kW

2,20 kW

do 3,5 kW

do 3,5 kW

do 3,5 kW

Název :

**ROZVADĚČ R1**

Listů :

5

List č. :

4

Zak. číslo :

R-2020/41

Číslo výkresu :

**13**