

Ostravská univerzita
Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava, Česká republika
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Konečná/sara.konecna@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XV.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava - dostavba |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |


Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dle výpisu ostatních výrobků je u OV 06.1 a OV 06.2 uvedeno v popisu rozměry podle otvoru, pod tabulkou je uvedeno rozměr oken cca 1400x2500 mm, ve výkazu výměr je uvedeno 1400 x 2500 mm:

| | | | | | |
|-----|---|---------|---|-----|-------|
| 316 | K | OV 06.1 | D+M požární rolety EW 30 DP3-C, 1400 x 2500 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na elektro, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 8,000 |
| 317 | K | OV 06.2 | D+M požární rolety EI 30 DP3, 1400 x 2500 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na elektro, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1,000 |

Dle výkresu je ale rozměr otvoru pro OV 06.2 2240 x 2430 mm:



Rozměry pro OV 06.1 jsou různé a cena za jednotlivé OV 06.1 bude různá (OKN 16- 1700x2500, OKN 06-1400x2500). Nelze tedy ocenit jako 8 kpl se stejnou JC.

Žádáme o objasnění.

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že rozměry požárních rolet musí být zaměřeny na místě a nejsou zcela identické pro všechny OV 06.1 a OV 06.2.

Pro nacenění je nutné vycházet z následujících rozměrů:

Položka č.316

OV 06.1 - 1400 x 2500 mm - 4 ks

OV 06.1 - 1650 x 2500 mm - 4 ks

Celkem 8 ks OV 06.1

Položka č.317

OV 06.2 - 2240 x 2430 mm - 1ks

Celkem 1 ks OV 06.2

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedenému upřesnění zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do **25.07.2024 do 10:00 hod.**

V Ostravě

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity