Zs1/1x - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE

POŽÁRNĚ PROSKLENÁ VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1100/2100 – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požárně prosklené jednokřídlé dveře EI 30 SP3-C-S200. Kotvení do ZB stěn z pohledového betonu a podlahové kce. Dveřní křídlo o průchozí šířce min.900mm. Orientace dveří a počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací.
ZASKLENÍ:
Požárně zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování pevná klika–klika se strany schodiště ovládání EKV, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, elektromechanický zámek, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče. Samozavírač na obou křídech v klusným rameném, kartáčovaná nerez. Koordinátor zavírání dvěřních křídel. Kabelová průchodka, podací lišta.

EI 30 SP3-C-S200

Zs1/6P - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

EI 30 SP3-C

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené dvoukřídlé dveře EI 30 SP3-C-S200. Kotvení do zděv z pohledových tvárnic s podlahové kce. Dveře dvoukřídlé aktivní křídlo o průchozí šířce min.900mm. Orientace dveří a počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. ZASKLENÍ:
Požárně zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Panikové hrazda na obou křídech + rozetové kování–vnitř klika se strany recepce ovládání EKV, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, elektromechanický zámek, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče. Samozavírač na obou křídech v klusným rameném, kartáčovaná nerez. Koordinátor zavírání dvěřních křídel. Kabelová průchodka, podací lišta.

Zs1/10x - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE SE SVĚTLÍKEM

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1500/2700 – DVĚŘE S BOČNÍM SVĚTLÍKEM

POPIS:
Nepožární prosklená dvoukřídlé dveře. Kotvení do SDK stěn, SDK požárního nadpraží a podhledu. Počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
ZASKLENÍ:
Nepožární zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení mechanické odolnosti).
Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování pevná klika–klika se strany přístupové chodby, ovládání EKV, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, elektromechanický zámek, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče. Samozavírač na obou křídech v klusným rameném, kartáčovaná nerez. Koordinátor zavírání dvěřních křídel. Kabelová průchodka, mado pro hvalidy 430mm kartáčovaná nerez 800mm nad podlahou.

Zs1/15 - PROSKLENÁ STĚNA - INFORMAČNÍ PANEL

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 725/2700 – INFORMAČNÍ PEVNÝ PANEL

POPIS:
Nepožární pevná stěna. Kotvení do každého prvku podlahové konstrukce a podhledu/zdiva. Počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. Informační nosiče je vedeží sloupek tloušťky. Dle dodavatele vlastnost mříže nad recepcí a uchycení jejich vodítek bude na druhé straně kotvenu do podlahového vodorovného prku nebo bude přímo použití rozšířená profil vnitřní stěny který bude součástí i pro uchycení vodítko rolety.
ZASKLENÍ:
Zasklení hliníkovým kompozitem s nehořlavým jádrem
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
-

POZNÁMKA: STĚNA BUDE KOTVENA KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE
PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU, NEBO PROSTORU PRO STĚNU ZMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY STĚNY.
KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ BUDE PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENO S GP V RÁMCI AD !!!

EI 30 SP3-C-S200

Zs2/4L - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2300 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené dvoukřídlé dveře EI 30 SP3-C-S200. Kotvení do zděv z pohledových tvárnic s podlahové kce. Dveře dvoukřídlé aktivní křídlo o průchozí šířce min.900mm. Orientace dveří a počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. ZASKLENÍ:
Požárně zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Panikové hrazda na obou křídech + rozetové kování–vnitř klika se strany schodiště ovládání EKV, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, elektromechanický zámek, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče. Samozavírač na obou křídech v klusným rameném, kartáčovaná nerez. Koordinátor zavírání dvěřních křídel. Kabelová průchodka, podací lišta.

EI 30 SP3-C-S200

Zs2/8 - PROSKLENÁ STĚNA - PEVNÉ ZASKLENÍ OKNO

EI 45

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 3750/1000 – PEVNÉ ZASKLENÍ OKNO

POPIS:
Požární pevná stěna EI 45. Kotvení do SDK stěn. Počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. Vitrěné AL parapety tvar o rámci AD.
ZASKLENÍ:
Požární zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení požární odolnosti).POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
-

Zs1/2P - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Nepožární prosklené dvoukřídlé dveře. Kotvení do zděv z pohledových tvárnic s podlahové kce. Dveře dvoukřídlé aktivní křídlo o průchozí šířce min.900mm. Orientace dveří a počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. Použití stejné profily jako u požární konstrukce.
ZASKLENÍ:
Zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení mechanické odolnosti). Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Panikové hrazda na obou křídech + rozetové kování–vnitř klika se strany recepce ovládání EKV, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, elektromechanický zámek, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče. Samozavírač na obou křídech v klusným rameném, kartáčovaná nerez. Koordinátor zavírání dvěřních křídel. Kabelová průchodka

Zs1/7L - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



EI 30 SP3-C

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené dvoukřídlé dveře. Kotvení do zděv z pohledových tvárnic s podlahové kce. Dveře dvoukřídlé aktivní křídlo o průchozí šířce min.900mm. Orientace dveří a počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. ZASKLENÍ:
Požární zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Panikové hrazda na obou křídech + rozetové kování–vnitř klika se strany recepce ovládání EKV, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, elektromechanický zámek, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče. Samozavírač na obou křídech v klusným rameném, kartáčovaná nerez. Koordinátor zavírání dvěřních křídel. Kabelová průchodka, podací lišta.

Zs1/11x - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE



NEPOŽÁRNĚ PROSKLENÁ VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1100/2100 – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Nepožární prosklené jednokřídlé dveře. Kotvení do ZB stěn z pohledového betonu a podlahové kce. Dveřní křídlo o průchozí šířce min.900mm. Orientace dveří a počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací.
ZASKLENÍ:
Zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení mechanické odolnosti).
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování klika–panikové klika se strany schodiště, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče. Samozavírač v klusným rameném, kartáčovaná nerez. Kabelová průchodka, podací lišta.

Zs1/16 - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE VITRÍNY

NEPOŽÁRNĚ PROSKLENÁ VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1000/2700 – VITRÍNA / DVEŘE

POPIS:
Nepožární prosklená vitrína / dveře. Kotvení do podlahového zdiva a podhledové kce. Orientace dveří a počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací.
ZASKLENÍ:
Zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení mechanické odolnosti).
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování bez klíky, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče.

Zs2/5L - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



EI 30 SP3-C-S200

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2100 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené dvoukřídlé dveře EI 30 SP3-C-S200. Kotvení do zděv z pohledových tvárnic s podlahové kce. Dveře dvoukřídlé aktivní křídlo o průchozí šířce min.900mm. Orientace dveří a počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. ZASKLENÍ:
Požární zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování pevná klika–klika se strany recepce ovládání EKV, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, elektromechanický zámek, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče. Samozavírač v klusným rameném, kartáčovaná nerez. Zábrž pro pojízdní křídlo. Kabelová průchodka, podací lišta.

Zs2/9L - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



EI 45 + EI30 SP3-C-S200

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2450 – S DVOUKŘÍDLÝM DVEŘMI

POPIS:
Požární prosklená pevná stěna EI 45 s dvoukřídlými dveřmi EI 30 SP3-C. Kotvení do podlahového zdiva, podlahové kce a v nadpraží do podpěrného SDK kufru výšky 250mm. Dveře dvoukřídlé o průchozí šířce min.900+900mm. Orientace dveří a počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací.
ZASKLENÍ:
Požární zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování klika–panikové klika se strany vyšetřovny, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče. Samozavírač v klusným rameném, kartáčovaná nerez. Zábrž pro pojízdní křídlo. Kabelová průchodka, mado pro invalidy 430mm kartáčovaná nerez 800mm nad podlahou.

Zs1/3L - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



EI 30 SP3-C-S200

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené dvoukřídlé dveře EI 30 SP3-C-S200. Kotvení do zděv z pohledových tvárnic s podlahové kce. Dveře dvoukřídlé aktivní křídlo o průchozí šířce min.900mm. Orientace dveří a počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. ZASKLENÍ:
Požární zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování pevná klika–klika se strany recepce ovládání EKV, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, elektromechanický zámek, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče. Samozavírač na obou křídech v klusným rameném, kartáčovaná nerez. Koordinátor zavírání dvěřních křídel. Kabelová průchodka, podací lišta.

Zs1/8L - PROSKLENÁ STĚNA - S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI



EI 45 + EI30 SP3-C-S200

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 3900/2700 – S DVOUKŘÍDLÝM DVEŘMI

POPIS:
Požární prosklená pevná stěna EI 45 s dvoukřídlými dveřmi EI 30 SP3-C. Kotvení do pohledového zdiva, podlahové kce a v nadpraží do podpěrného SDK. Dveře dvoukřídlé o sjednané průchozí šířce min.2000mm. Orientace dveří a počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. ZASKLENÍ:
Požární zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Panikové hrazda na obou křídech + rozetové kování–vnitř klika se strany recepce ovládání EKV, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, elektromechanický zámek, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče. Samozavírač na obou křídech v klusným rameném, kartáčovaná nerez. Koordinátor zavírání dvěřních křídel. Kabelová průchodka, podací lišta.

Zs1/12L - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE



EI 30 SP3-C-S200

POŽÁRNĚ PROSKLENÁ VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1100/2700 – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené jednokřídlé dveře EI 30 SP3-C-S200. Kotvení do ZB stěn z pohledového betonu a podlahové kce. Dveřní křídlo o průchozí šířce min.900mm. Orientace dveří a počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací.
ZASKLENÍ:
Požární zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování pevná klika–klika, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče. Samozavírač s klusným rameném, kartáčovaná nerez, podací lišta.

Zs2/2L - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



EI 30 SP3-C-S200

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené dvoukřídlé dveře EI 30 SP3-C-S200. Kotvení do zděv z pohledových tvárnic s podlahové kce. Dveře dvoukřídlé aktivní křídlo o průchozí šířce min.900mm. Orientace dveří a počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. ZASKLENÍ:
Požární zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování pevná klika–klika se strany recepce ovládání EKV, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, elektromechanický zámek, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče. Samozavírač v klusným rameném, kartáčovaná nerez. Zábrž pro pojízdní křídlo. Kabelová průchodka, mado pro invalidy 430mm kartáčovaná nerez 800mm nad podlahou.

Zs2/6L - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



EI 30 SP3-C-S200

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené dvoukřídlé dveře. Kotvení do zděv z pohledových tvárnic s podlahové kce. Dveře dvoukřídlé aktivní křídlo o průchozí šířce min.900mm. Orientace dveří a počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. ZASKLENÍ:
Požární zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování pevná klika–klika se strany speciálních prostor ovládání EKV, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, elektromechanický zámek, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče. Samozavírač v klusným rameném, kartáčovaná nerez. Zábrž pro pojízdní křídlo. Kabelová průchodka, mado pro invalidy 430mm kartáčovaná nerez 800mm nad podlahou.

Zs1/4 - PROSKLENÁ STĚNA - PEVNÉ ZASKLENÍ



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1000/2700 – PEVNÉ ZASKLENÍ

POPIS:
Nepožární pevná stěna. Kotvení do zděv z pohledového tvárnic s podlahové kce. Počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. Použití stejné profily jako u požární konstrukce.
ZASKLENÍ:
Zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení mechanické odolnosti). Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
-

Zs1/13 - PROSKLENÁ STĚNA - PEVNÉ ZASKLENÍ



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 900/2020 – PEVNÉ ZASKLENÍ

POPIS:
Požární pevná stěna EI 45. Kotvení do SDK stěn, profošpěrného SDK nadpraží a podhledu. Počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací.
ZASKLENÍ:
Požární zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení požární odolnosti).Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
-

Zs2/3 - PROSKLENÁ STĚNA - PEVNÉ ZASKLENÍ OKNO



EI 45

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1175/1600 – PEVNÉ ZASKLENÍ

POPIS:
Požární pevná stěna EI 45. Kotvení do SDK stěn. Počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. Vitrěné parapetní lišty.
ZASKLENÍ:
Požární zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení požární odolnosti).POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
-

Zs2/7 - PROSKLENÁ STĚNA - PEVNÉ ZASKLENÍ OKNO



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 3750/1000 – PEVNÉ ZASKLENÍ OKNO

POPIS:
Požární pevná stěna EI 45. Kotvení do SDK stěn. Počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. Vitrěné AL parapety tvar o profilování v rámci AD.
ZASKLENÍ:
Požární zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení požární odolnosti).POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
-

Zs1/9L - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

EI 45

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1500/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Nepožární prosklené dvoukřídlé dveře. Kotvení do SDK stěn, SDK požárního nadpraží a podhledu kce. Dveře dvoukřídlé aktivní křídlo o průchozí šířce min.900mm. Orientace dveří a počty kusů dle stavební dokumentace, specifikace prací s etapizací. ZASKLENÍ:
Nepožární zasklení kalenými skly (dle výrobce při dodržení mechanické odolnosti).
Pásep plákovanou fólií ve dvou fazích (čtverce 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce práškově barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování pevná klika–klika se strany přístupové chodby, ovládání EKV, objektová třída kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, elektromechanický zámek, cylindrická zámková vložka v systému generálního klíče. Samozavírač na obou křídech v klusným rameném, kartáčovaná nerez. Koordinátor zavírání dvěřních křídel. Kabelová průchodka, mado pro invalidy 430mm kartáčovaná nerez 800mm nad podlahou.

HOLZLINK CAST 1500

ZS1/14 - PROSKLENÁ STĚNA - ZÁDVEŘÍ S AUTOMATICKÝMI DVEŘMI

PROSKLENÁ VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA CCX (2300+4000+2300)/2800 S AUTOMATICKÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI
POPIS:
Prosklená hliníková příčka s automatickými dvoukřídlými posuvnými dveřmi, kotvená přímámě podlaha stroj, nadpraží tvrtvno SDK konstrukcí se zesílením ocelovými prky kotvenými k ZB stropu dle dílenské PD dodavatele. Prosklená příčka je lemená ve tvaru U. Automatické dveře s pohonnou jednotkou a krytým přes celou dělu prosklenou stěnu, při ztrátu ovládání od EPS + programovatelným přepínačem, systémem EKV, potřebných spínačů, infračerveno a ultrazvým ovládáním. Dveře budou dopředné o zábrž zdroj pro přípoj výpadku el.napětí.
Minimální průchozí šířka 2000mm. Vodorovný prvek výškově rozdělí na prvek vnitřní části fosádkami je opatřovaln pohledovou AL kazetou v dvěřové vnitřní AL stěny. Součástí stěny je rovněž pomocná ocelová kce z jekových profilů 50/50/4 (nadpraží pro stěnu) o přidlí mat podkladem.

Zs2/1x - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE

POŽÁRNĚ PROSKLENÁ VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1100/2100 – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS: DITTO ZS1/1x

Zs3/1x - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE

POŽÁRNĚ PROSKLENÁ VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1100/2100 – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:DITTO ZS1/1x

Zs3/2x - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE

POŽÁRNĚ PROSKLENÁ VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1100/2100 – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:DITTO ZS2/2x

Zs4/1x - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE

POŽÁRNĚ PROSKLENÁ VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1100/2100 – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS: DITTO ZS1/1x

Zs4/2x - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE

POŽÁRNĚ PROSKLENÁ VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1100/2100 – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS: DITTO ZS2/2x

Zs5/1x - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE

POŽÁRNĚ PROSKLENÁ VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1100/2100 – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS: DITTO ZS1/1x

Zs5/2x - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE

POŽÁRNĚ PROSKLENÁ VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1100/2100 – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS: DITTO ZS2/2x

POZNÁMKA: STĚNA BUDE KOTVENA KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE
PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU, NEBO PROSTORU PRO STĚNU ZMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY STĚNY.
KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ BUDE PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENO S GP V RÁMCI AD !!!
BUDE-LI KOVLEDEM K NEPŘESNOSTI VELIKOSTI OTVORU A VYROBNÍ STĚNY POUŽITO KRYCÍ LIŠTY PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU TYTO ROVNĚŽ SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROSKLENÝCH STĚN.

±0,000 = 282,300 m.n.m

generální projektant a investor:	**Ostravská univerzita - Koleje Jana Opletala**		
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA	místo akce: **Kranichova 1433/5, 710 00 Slezská Ostrava k.ú. Slezská Ostrava 714828**		
	autor projektu: **Ing. Arch. Radim Václavík**	podpis:	číslo zakázky:
Ostravská univerzita Dvořákova 7 701 03 Ostrava	hlavní inženýr projektu: **Ing. Pavel Hyněica**	podpis:	datum: 11/2024
	vypracoval: **Ing. Tomáš Rychlý** **Ing. Petr Ettler**	podpis:	formát: **12 x A4** změna:
projektant profese:	st. objekt: **SO 03.1 - HLAVNÍ BUDOVA - 1.etapa** **SO 03.2 - HLAVNÍ BUDOVA - 2.etapa**		stupnice: **1:50**
	stupeň PD: **Dokumentace pro provádění stavby**		číslo paré:
	část: **D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**		
	výkres: **Prosklené stěny vnitřní Zs/..**		číslo výkresu dle etapy: 1.etapa **38** 2.etapa **24**