

# **PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE**

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

## **1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI**

- |                                       |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | <b>„Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity – AV technika“</b>  |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli |                                                                                                                                                  |
| Název:                                | Ostravská univerzita v Ostravě                                                                                                                   |
| Sídlo:                                | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava                                                                                                                      |
| IČ:                                   | 61988987                                                                                                                                         |
| 1.3. Název projektu                   | Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity, CZ.1.05/4.1.00/04.0151 |
| 1.4. Evidenční číslo ve VVZ:          | 365447                                                                                                                                           |
| 1.5. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na dodávky                                                                                                                       |
| 1.6. Forma zadávacího řízení:         | Otevřené řízení                                                                                                                                  |
| 1.7. Limit veřejné zakázky:           | Nadlimitní                                                                                                                                       |

## **2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuálního systému a jeho instalace a zapojení do učeben, poslucháren, zasedacích místností, haly a dalších místností umístěných v 1. – 3. NP budovy Ostravské univerzity v Ostravě na ul. Syllabova 19, Ostrava. Jedná se o dodávky zobrazovacích ploch, projektorů, reprosoustav, videokonferenčních zařízení, řídicích systémů, zajištění zdrojů signálu (PC, přehrávač, vizualizér apod.), souvisejících softwarů atd.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž zaškolení obsluhy, doprava a vyhotovení výrobní dokumentace, která musí být odsouhlasena technickým dozorem investora.

## **3. CELKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Zadávací řízení pro veřejnou zakázku bylo zadavatelem v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. b) zákona zrušeno.

## **4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ**

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Nabídka č.</b>       | <b>1</b>                           |
| Obchodní firma:         | <b>ELVIA, spol. s r.o.</b>         |
| Sídlo:                  | Poděbradská 51/188, 198 00 Praha 9 |
| Právní forma:           | společnost s ručením omezeným      |
| IČ:                     | 44269277                           |
| DIČ:                    | CZ44269277                         |
| Nabídková cena bez DPH: | 10.444.000,- Kč                    |

**Nabídka č.**

Obchodní firma:

Sídlo:

Právní forma:

IČ:

DIČ:

Nabídková cena bez DPH:

**2**

**C SYSTEM CZ a.s.**

Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice

akciová společnost

27675645

CZ27675645

13.098.537,- Kč

**Nabídka č.**

Obchodní firma:

Sídlo:

Právní forma:

IČ:

DIČ:

Nabídková cena bez DPH:

**3**

**AV MEDIA, a.s.**

Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10

akciová společnost

48108375

CZ48108375

12.499.011,- Kč

## 5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH UCHAZEČŮ

Vyloučení z důvodu nesplnění kvalifikace:

**Nabídka č.**

Obchodní firma:

Sídlo:

Právní forma:

IČ:

DIČ:

**2**

**C SYSTEM CZ a.s.**

Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice

akciová společnost

27675645

CZ27675645

Odůvodnění:

Zadavatel v rámci požadavků na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požadoval mimo jiné v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. a) zákona předložení seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, přičemž minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu byla zadavatelem stanovena na 2 zakázky spočívající v dodávce, instalaci a zapojení audiovizuálních systémů, kde celkový finanční objem každé z dodávek činil min. 5.000.000,- Kč bez DPH. Uchazeč v rámci seznamu významných dodávek (celkem byly předloženy dvě významné dodávky) předložil referenční zakázku na Dodávku AV techniky pro Středočeský kraj realizovanou v období 04-07/2010. Předmětná reference nesplňuje požadavek zadavatele a ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona na realizaci dodavatelem v posledních 3 letech. Uchazeč další významnou dodávku prokazující splnění zadavatelem stanovené minimální úrovně k prokázání kvalifikace nepředložil. Na základě výše uvedeného nebyla kvalifikace dodavatele prokázána v souladu se zákonem a požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zadavatel je povinen podle ustanovení § 60 odst. 1 vyloučit uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Vyloučení z důvodu nesplnění podmínek stanovených zákonem či zadavatelem:

**Nabídka č.**

Obchodní firma:

Sídlo:

Právní forma:

IČ:

DIČ:

**1**

**ELVIA, spol. s r.o.**

Poděbradská 51/188, 198 00 Praha 9

společnost s ručením omezeným

44269277

CZ44269277

### Odůvodnění:

Zadavatel v projektové dokumentaci „Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava“, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, stanovil technické podmínky požadované AV techniky, která má být předmětem dodávky. Ve specifikaci položky č. 5 – Plazmový panel uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 1 je požadován profesionální plazmový monitor umožňující 3D zobrazení, nabízený plazmový monitor Panasonic TH-65PB2E dle výrobce 3D zobrazení neumožňuje. Ve specifikaci položky č. 13 – Stolní stojánek pro mikrofon uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 1 a položky č. 23 – Stolní stojánek pro mikrofon uvedené ve výkazu výměr SO01C č. p. 23 je požadována hmotnost max. 1,0 kg, hmotnost nabízeného stojánu s nástavcem Koenig + Meyer 232 dle výrobce činí 1,34 kg. Ve specifikaci položky č. 19 – Digitální vizualizér uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 1 a položek č. 13 – Digitální vizualizér uvedených ve výkazech výměr SO01A č. p. 4 – 6, 11 a 21 je požadována stropní dokumentová kamera, 4x digitální zoom a rovněž připojení RS 232, dle údajů výrobce nabízeného vizualizéru Wolfvision VZ-8Light4 se však jedná o vizualizér stolní, zařízení umožňuje pouze 2x digitální zoom a nativně nepodporuje RS 232 (pouze s adaptérem). Ve specifikaci položek č. 8 – Mixážní systém uvedených ve výkazech výměr SO01A č. p. 4 – 6, 11 a 21 je požadován USB konektor na předním panelu, nabízený mixážní systém TOA M-9000 M2 včetně přídatných karet nedisponuje USB konektorem na předním panelu. Ve specifikaci položek č. 1 – Interaktivní tabule uvedených ve výkazech výměr SO01A č. p. 2, 3, 9, 10, 12, 14 – 17, 19, 20 a SO01C č. p. 23 – 25 jsou požadovány min. 2x HDMI vstupy, světelný výkon min. 3300 lumenů a vestavěný reproduktor, nabízená tabule Smart Board 885ix dle údajů výrobce má pouze jeden HDMI vstup, světelný výkon činí 2000 lumenů a nedisponuje vestavěným reproduktorem. Ve specifikaci položek č. 3 – Projekční plátno uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 1, 4 – 6, 11 a 21 je požadován mimo jiné čistý rozměr obrazu 290 x 290 cm a černý rámeček min. 5 cm, dále max. hmotnost 31 kg a zadní strana projekčního povrchu v barvě černé, nabízené zařízení MW Rollfix Pro Electric vč. rámu nemá rámeček a čistý rozměr obrazu tedy činí 300 x 300 cm, hmotnost zařízení pak činí 38 kg a zadní strana zařízení je šedá. Ve specifikaci položek č. 3 – Projekční plátno uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 8, 13 a 22 je požadován mimo jiné čistý rozměr obrazu 151 x 151 cm a černý rámeček 4,5 cm a dále zadní strana projekčního povrchu v barvě černé, nabízené zařízení MW Rollo Premium má čistý rozměr obrazu 147 x 147 cm, černý rámeček 2,5 cm a zadní strana zařízení je šedá. Ve specifikaci položky č. 3 – Projekční plátno uvedené ve výkazu výměr SO01C č. p. 27 je požadován mimo jiné černý rámeček 5 cm, dále hmotnost 117 kg a zadní strana projekčního povrchu v barvě černé, nabízené zařízení MW Maxxsreen nemá rámeček, hmotnost zařízení činí dle výrobce cca 190 - 200 kg a zadní strana zařízení je šedá. Ve specifikaci položek č. 4 – Přípojně místo uvedených ve výkazech výměr SO01A č. p. 2, 9, 10, 12, 14 – 17, 19, 20 a SO01C č. p. 23 – 25 a položky č. 48 – Přípojně místo uvedené ve výkazu výměr SO01C č. p. 27 jsou mimo jiné požadovány vytahovací kabely, nabízené zařízení pannconnect Double, dle údajů výrobce, nesplňuje uvedený požadavek. Z nabídky uchazeče není zřejmé splnění požadavků stanovených v položce č. 7 – Stropní držák panelu uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 1 a položce č. 2 – Držák LCD displeje uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 7 a SO01C č. p. 26, uchazečem nabízený model Chief LTMUB není dle údajů výrobce nabízeno. Z nabídky uchazeče není dále zřejmé splnění požadavků stanovených v položce č. 17 – Počítač uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 1, položkách č. 3 - Počítač uvedených ve výkazech výměr SO01A č. p. 2, 3, 9, 10, 12, 14 – 17, 19, 20 a výkazech výměr SO01C č. p. 23 – 25, položkách č. 11 - Počítač uvedených ve výkazech výměr SO01A č. p. 4 – 6, 11 a 21 a položce č. 33 – Multimediální počítač uvedené ve výkazu výměr SO01C č. p. 27, jelikož uchazeč neuvedl přesnou specifikaci nabízeného počítače ELVIA J.A.V atyp. Z nabídky uchazeče není zřejmé splnění požadavků stanovených v položkách č. 5 – Převodník USB – CAT5 uvedených ve výkazech výměr SO01A č. p. 2 a 3, uchazečem nabízený výrobek Smart SMASTCAT5-XT800 se nepodařilo dohledat. Z nabídky uchazeče není zřejmé splnění požadavků stanovených v položkách č. 5

– Převodník USB – CAT6 uvedených ve výkazech výměr SO01A č. p. 9, 10, 12, 14 – 17, 19, 20 a výkazech výměr SO01C č. p. 23 – 25 a položce č. 18 uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 18 uchazečem nabízený výrobek Smart SMASTCAT5-XT800 se nepodařilo dohledat. Z nabídky uchazeče není dále zřejmé splnění požadavků stanovených v položkách č. 3 – Multimediální přehrávač uvedených ve výkazech výměr SO01A č. p. 7 a SO01C č. p. 26, jelikož uchazeč neuvedl podrobnější specifikaci nabízeného zařízení ELVIA Digital Signage player. Hodnotící komise v souladu ustanovením § 76 odst. 1 zákona vyřadila nabídku uchazeče z dalšího posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Na základě výše uvedeného je zadavatel povinen nabídku uchazeče v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.

**Nabídka č.**

Obchodní firma:

Sídlo:

Právní forma:

IČ:

DIČ:

**3**

**AV MEDIA, a.s.**

Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10

akciová společnost

48108375

CZ48108375

**Odůvodnění:**

Zadavatel v projektové dokumentaci „Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava“, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, stanovil technické podmínky požadované AV techniky, která má být předmětem dodávky. Ve specifikaci položky č. 7 – Stropní držák panelu uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 1 je požadován stropní držák pro plazmy/LCD 42“ – 71“ a dále je požadována mimo jiné nosnost min. 90 kg, uchazečem nabízený univerzální adaptér CHILCM1U SET je dle údajů výrobce určen pro LCD 32“ – 60“, nosnost držáku je stanovena na 56,7 kg. Ve specifikaci položky č. 23 – Sestava řídicího systému uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 1 je požadován dotykový panel s úhlopříčkou min. 7“, uchazečem nabízené zařízení AMX NXD500i má dle údajů výrobce panel s úhlopříčkou 5“. Ve specifikaci položky č. 3 – Plátno uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 18 je požadován mimo jiné obraz ve formátu 1:1, uchazečem nabízené zařízení HomeScreen Deluxe nemá dle údajů výrobce požadovaný formát obrazu. Z nabídky uchazeče není zřejmé splnění požadavků stanovených v položkách č. 2 – Stropní držák projektoru uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 1, 4 – 6, 8, 11, 13, 18, 21 a 22 a položce č. 5 – Stropní držák projektoru uvedené ve výkazu výměr SO01C č. p. 27, jelikož uchazečem nabízené zařízení neobsahuje přesnější specifikaci. Z nabídky uchazeče není dále zřejmé splnění požadavků stanovených v položce č. 17 – Počítač uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 1, položkách č. 3 - Počítač uvedených ve výkazech výměr SO01A č. p. 2, 3, 9, 10, 12, 14 – 17, 19, 20 a výkazech výměr SO01C č. p. 23 – 25, položkách č. 11 - Počítač uvedených ve výkazech výměr SO01A č. p. 4 – 6, 11 a 21 a položce č. 33 – Multimediální počítač uvedené ve výkazu výměr SO01C č. p. 27, jelikož uchazeč neuvedl konkrétní typ sestavy, ale název řady konfigurovatelných zařízení HP Pro 6300 SFF. Z nabídky uchazeče není dále zřejmé splnění požadavků stanovených v položkách č. 17 – Dotykový panel řídicího systému s řídicím procesorem a přípojným místem uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 4 – 6, 11 a 21, uchazečem nabízené zařízení Extron TLP 350MC nelze dohledat. Z nabídky uchazeče není dále zřejmé splnění požadavků stanovených v položkách č. 4 – SW aplikace k multimediálním přehrávačům uvedené ve výkazu výměr SO01A č. p. 7 a SO01C č. p. 26, uchazeč u nabízeného SW Adtraxion Manager neuvádí konkrétní specifikaci a SW nelze rovněž dohledat v údajích výrobce. Z nabídky uchazeče není dále zřejmé splnění požadavků stanovených v položce č. 10 – Tabule pylonová uvedené ve výkazu výměr SO01C č. p. 27, uchazeč neuvedl žádný název a typ zařízení. Hodnotící komise v souladu ustanovením § 76 odst. 1 zákona vyřadila nabídku uchazeče z dalšího posouzení a hodnocení nabídek pro

nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Na základě výše uvedeného je zadavatel povinen nabídku uchazeče v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.

## **6. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. b) zákona zrušil zadávací řízení, jelikož z účasti v zadávacím řízení byli vyloučeni všichni dodavatelé.

## **7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE, S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA**

Zadávací řízení pro veřejnou zakázku bylo zadavatelem v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. b) zákona zrušeno.

V Ostravě dne 12. 2. 2014

---

**prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.**  
rektor Ostravské univerzity v Ostravě