

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 13

ZADAVATEL:

Zadavatel Ostravská univerzita
Sídlem: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČO: 619 88 987
(„Zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Výstavba kolejí Jana Opletala, Kranichova 1433/8, 710 00 Slezská Ostrava“, ev. č. VVZ: Z2024-064192 („Veřejná zakázka“).

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„SoD

6.6.1.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen též samostatně i nezávisle přezkoumat nebo prověřit DPS, vyvstanou-li pochybnosti o její správnosti, vhodnosti, či úplnosti. Pouhý dotaz Zhotovitele na Objednatele či projektanta na to, zdali je DPS správná, vhodná, nebo úplná, není splněním této povinnosti Zhotovitele. Zhotovitel je tedy vůči Objednateli obzvláště povinen uplatnit svoji plnou odbornost a samostatné jednání.

6.6.1.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen doručit výsledky Zhotovitelova přezkumu, prověření a kontroly DPS ve lhůtě do 30 dní od dne, kdy Objednatel vůči Zhotoviteli odeslal aktuální verzi DPS. Tato povinnost Zhotovitele platí také pro jakoukoliv jinou dokumentaci, která bude potřebná pro DSPS a již bude obstarávat Objednatel.

Zadavatel zde přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávací dokumentace, neboť pokud je zadávací dokumentace správná a úplná, neměly by být v projektové dokumentaci a výkazu výměr shledány žádné rozdíly a chyby. Tj. zhotovitel by měl ocenit výkaz výměr (za jehož správnost odpovídá pouze zadavatel) a v případě zjištění chyb ve výkazu výměr či rozporu tohoto s projektovou dokumentací, by mělo následně dojít ke změnovému řízení, neboť za tyto nesprávnost nemůže odpovídat zhotovitel.

Podle ZZVZ je za vv zodpovědný zadavatel, zadavatel nesmí přenášet zodpovědnost na uchazeče 36/odst3 zákon 134/2016

Žádáme tedy o vypuštění těchto článků smlouvy pro jeho rozpor se ZZVZ.“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel odkazuje na předchozí vysvětlení a trvá na zvolené formulaci, která je standardní v podobných zadávacích řízeních a smlouvách. Zadavatel má povinnost dodavatelům poskytnout kompletní zadávací dokumentaci pro podání nabídek a nepřenášet odpovědnost za správnost na dodavatele (viz § 36 odst. 3 ZZVZ), kterou v plném rozsahu splnil a nadále reflektuje.

Zadavatel prohlašuje, že k protiprávnímu přenosu odpovědnosti zde nedochází z důvodu přítomnosti pravidel, které jsou obsaženy v čl. 6.6.1.3 a v čl. 6.6.1.4 smlouvy. V první řadě, uvedená pravidla se uplatní teprve po uzavření smlouvy o dílo, nikoliv během zadávacího řízení. Zadavatel dále připomíná, že na (jakéhokoliv) zhotovitele doléhají povinnosti vymezené v § 2594 občanského zákoníku, resp. že probíraná pravidla ve smlouvě o dílo představují upřesnění, konkretizaci a modifikaci tohoto obecného ustanovení zákona. Navíc toto upřesnění, konkretizace a modifikace poskytuje zhotoviteli dostatečně dlouhou lhůtu pro provedení onoho přezkumu, prověření a kontroly, jejíž případné prodloužení navíc žádné pravidlo obsažené ve smlouvě o dílo nevyklučuje.

Dotaz č. 2

„Ptáme se Ve výkaze výměr v části 18.2 - PS 02 - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ je položka č. 84 - "M+D basketbalový koš ... včetně všech doplňků" odkazující se na popis prvku Z18/05, jenomže položka s označením Z18/05 není součástí žádné projektové dokumentace. Žádáme zadavatele o doplnění bližší specifikaci včetně všech doplňků“.

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel odkazuje na předchozí vysvětlení zadávací dokumentace k této položce. Zadavatel k bližšímu popisu obsahu položky odkazuje na technickou zprávu – SO 18 PS 02 v.č. 04 Multifunkční hřiště – oplocení.

Dotaz č. 3

„Dle vysvětlení zadavatele by měl být výkres č. D.1.4.4-17 - POKOJOVÁ

ROZVODNICE TYP A. Bohužel dle výkresu se jedná o pokojovou rozvodnici ale ne o tuto položku.

Žádáme o doplnění

03.2.4-06 - Elektroinstalace silnoproud, pol 1528 Skříňová rozvodnice s dveřmi, vč.příslušenství, š-800xv-2000xhl-500mm, krycí plech, IP54 (RPO) - materiál ks 2,000

Chybí výkres k této položce“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel odkazuje na předchozí vysvětlení zadávací dokumentace a potvrzuje, že výkres je součástí části D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD, výkres č. D.1.4.4-17 – ROZVODNICE RPO.

Zadavatel společně s tímto vysvětlením prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Informace o aktuální lhůtě pro podání nabídek je uvedena na Profilu Zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Ostravská univerzita, zadavatel

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností