

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 16

ZADAVATEL:

Zadavatel Ostravská univerzita
Sídlem: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČO: 619 88 987
 („Zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Výstavba kolejí Jana Opletala, Kranichova 1433/8, 710 00 Slezská Ostrava“, ev. č. VVZ: Z2024-064192 („Veřejná zakázka“).

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„Žádáme o doplnění PF k položce č. 638 – Z/85. Ve technické specifikaci není uveden žádný bližší popis položky. Chybí profil L kusu a délka.“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel upřesňuje položku č. 638 – Z/85:

- Masivní ocelový L profil ukončení skladby střechy vč. Kotvení a ukončení.
- Jedná se o ocelový profil L 150/100/10 délky 2,1mm, kotvený ve čtyřech místech přes vynášecí prvek tvaru L (500+175mm). Profil prvku L 60/60/6. Povrchová úprava žárové zinkování + natěr RAL 7016 antracit, (použit vhodný materiál nátěru nebo předpřipravit zinkovanou konstrukci!!). Kotveno chemickými kotvami do žb zdi.
- hmotnost cca 70kg

Dotaz č. 2:

„V oddíle 03.1.1 - Soupis prací - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Jsou následující položky, u kterých chybí jakékoliv rozměry:

634	K	767-Z/80	M+D Kotvy pro uchycení lanek venkovního osvětlení v atriiích Kotvy pro uchycení lanek venkovního osvětlení v atriiích vč. kotvicích prvků, kotvení, kotev, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis Z/80	kus	19,000		0,00
210			Profil pro uchycení lanek venkovního osvětlení v atriiích Černá, masivní, s ocelovým povrchem, kotvená chemickými kotvami do žb zdi. Jednotlivé kusy jsou dlouhé 2,1mm, kotvené přes vynášecí prvek tvaru L (500+175mm). Profil prvku L 60/60/6. Povrchová úprava žárové zinkování + natěr RAL 7016 antracit, (použit vhodný materiál nátěru nebo předpřipravit zinkovanou konstrukci!!). Kotveno chemickými kotvami do žb zdi.				
638	K	767-Z/85	M+D Masivní ocelový L profil ukončení skladby střechy vč. Kotvení a ukončení a všech doplňků dle požadavku viz. celý popis Z/85	kus	1,000		0,00
216			Masivní ocelový L profil ukončení skladby střechy vč. kotvení a ukončení				

Žádáme o doplnění.“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel upřesňuje položku č. 638 – Z/80:

- Základní deska 200x200x6,
- závitové pouzdro pro šroub M12 délka 165mm.
- Prostupová trubka 13x profil trubky 28x4 délka 185mm.
- Povrchová úprava žárový pozink.

Pro upřesnění položky č. 638 – Z/85 Zadavatel odkazuje na vysvětlení k dotazu č. 1 výše.

Dotaz č. 3:

„Rozumíme správně, že uchazeč do pol. č. 24 v listu výkazu výměr 03.1.4-10 Plynoinstalace nebude nijak zasahovat a nechá oceněno 0,00 Kč?“

24	K	723240615V	Regulátor nedovolených stavů, který bude ovládat BAP vč. čidel, kabeláže, nosných provlů a revize je	0,000		0,00	Vložení
----	---	------------	--	-------	--	------	---------

“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel potvrzuje domněnku dodavatele - položka zůstává; nulový prvek je součástí dodávky a montáže profese MaR.

Informace o aktuální lhůtě pro podání nabídek je uvedena na Profilu Zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Ostravská univerzita, zadavatel

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností