

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 17

ZADAVATEL:

Zadavatel Ostravská univerzita
Sídlem: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČO: 619 88 987
(„Zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Výstavba kolejí Jana Opletala, Kranichova 1433/8, 710 00 Slezská Ostrava“, ev. č. VVZ: Z2024-064192 („Veřejná zakázka“).

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„Vo VV v SO 03.1.1 Architektonicko stavební řešení pol.č. 627 je M+D Univerzální kryt objektové dilatace, koutový... – dle požadavku viz celý popis Z/73 v množství 1 kus. Podľa TS Technická specifikace je popis prvku Z/73 Mřížka VZT. Nástěnná mřížka z lakovaného děrovaného plechu 1500x300 mm... v množství 1 kus. Žiadame VO o zosúladenie VV a PD.“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel uvádí, že platí informace v technické specifikaci. Zadavatel opravil popis položky 627 ve výkazu výměr na:

Nástěnná mřížka z lakovaného děrovaného plechu 1500x300mm – dle požadavku viz. celý popis Z/73

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2:

„Vo VV v SO 03.2.1 Architektonicko stavební řešení je pol.č. 458 Montáž kaučukových podlahovin lepením z pásů v množství 298,4 m², ktorý je tvorený súčtom skladiieb P33 a P34. Podľa SK Skladby konstrukcií je skladba P34 LVT – Vinylová podlaha. Žiadame VO o zosúladenie VV a PD.“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr - z položky 458 byla odmazána výměra skladby P34.

Dotaz č. 3:

„Žádáme o revizi požadavků na plastové výplně otvorů. Dle technické specifikace je požadavek na plastové výplně otvorů:

Konstrukční hloubka profilu: min. 82,5 mm, profil vyplněn pěnou, zasklení trojsko Ug skla 0,5W/m²K zapuštění min. 26 mm. Koeficient prostupu tepla celým oknem: $U_w = \max 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zvuková izolace: Min. 35 dB. Barva rámu zvenku antracitová (RAL 7016), uvnitř bílá (RAL 9016). Hloubkovému probarvení vnější strany oken zvýšená ochrana proti poškrábání. Podkladní profil s vypěněný pěnou, parotěsná a plynotěsná páska, apu lišty. (bezpečnostní sklo proti poranění dle vyhlášky 398/2009)

Dle vyjádření několika větších dodavatelů výplní otvorů daný požadavek splňoval profil VEKA ALPHALINE, který se již cca 5 let nevyrábí. Současné vícekomorové profily splňují požadavky na koeficient prostupu tepla i zvukovou izolaci. Rámy obsahují výztuhy a rámy i křídla oken jsou pevnější v tlaku i průhyby. Žádáme o revizi požadavků na profil, který se v současné době vyrábí a splňuje ostatní požadované dle technické specifikace. Dále prosíme o stanovení nadřazenosti požadavků. Zda požadavek na koeficient prostupu celého okna je nadřazený nad požadavek na trojsko – současně

stanovené Ug sklad zvedá cenu výplní otvorů a na splnění požadavku na celé okno nemá zásadní vliv. Dá se dosáhnout nižšího koeficientu prostupu tepla bez navýšení nákladů na cenu skla. Požadavek na zvukovou izolaci bude splněn.“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel uvádí, že technickou specifikaci je platná. Plastové okenní profily definované v projektové dokumentaci jsou běžně dostupná na trhu i nad rámec dodavatelem uváděného výrobku, který už se nevyrábí. Uvažovaný typ profilů je vícekomorový, má výztuhy v křídlech i rámech a s požadovaným zasklením je schopen splnit výrazně lepší celkový prostup tepla než maximálních 0,9W/m²K. Požadavek na sklo zůstává neměnný a není nadřazen nad požadavek na celé okno.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení Zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Informace o aktuální lhůtě pro podání nabídek je uvedena na Profilu Zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Příloha:

Aktualizovaný výkaz výměr

Ostravská univerzita, zadavatel

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností