

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 6

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Stavební úpravy objektu Filozofické fakulty OU (část „D“ a „DM“, č. p. 1476, Reální 5)
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2025-016113
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P24V00000289
Datum zahájení zadávacího řízení:	26. 3. 2025
Zadavatel	
Název:	Ostravská univerzita
IČO:	61988987
Adresa sídla:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., rektor
Profil zadavatele:	https://zakazky.osu.cz/
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

Ostravská univerzita jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela ve dnech 15. 4. 2025 a 17. 4. 2025 žádosti dodavatelů o vysvětlení, resp. doplnění zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 10.3 a 10.4 Zadávací dokumentace uvádí níže jejich přesné znění a v návaznosti na ně vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele č. 1:

Dobrý den, v příloze zasílám dotazy. Děkuji S pozdravem ...

Dotazy:

- 1) Generální klíč – v PD je uvedeno, že všechny dveře mají mít generální klíč. Kolik klíčů a úrovní je požadováno.
- 2) Ve VV v odd. 725 jsou uvedeny zařizovací předměty, v PD chybí bližší specifikace předmětů.

- 3) Žádáme o doplnění výkazu výměr. Ve skladbě konstrukcí jsou uvedeny SDK příčky a předstěny o různých rozměrech a parametrech. Jednotkové ceny se výrazně liší.
Ve VV je pouze jedna položka č. 94 –763111445 - SDK příčka a předstěna tl do 200 mm profil CW+UW desky A/H2/DF 12,5 TI 100 kg/m3 EI 90 Rw 53 dB - 1462,527 m2.
- 4) Žádáme o vysvětlení položky ve VV 02 – Neuznatelné náklady č. 356 OST1_R32 – Injektáž podzákladí – kpl 1.
- 5) Žádáme o specifikaci rozměrů, barvy a parametrů dlažby a obkladů keramických. Ve VV je uvedeno dle specifikace PD a TZ. V PD není nikde uvedeno.
- 6) Střešní okna.
Z jakého materiálu požadujete lemování střešních oken v budově DM s krytinou z bobrovky. V budově D, která těsně sousedí s budovou DM, je střecha z krytiny falcované TiZn. Tudíž lemování okna střešního bude z TiZn. Z estetického důvodu by mělo být lemování oken v budově DM také z TiZn.

Žádost dodavatele č. 2:

Vážení, žádáme o doplnění knihy svítidel.

Odpověď zadavatele č. 1:

K dotazu č. 1):

Množství klíčů je dáno počtem dveří, jak je uvedeno v tabulkách PSV.

Objednatel předpokládá 20 úrovní po 3 klíčích (během realizace stavby bude na základě jednání Objednatele se Zhotovitelem případně upřesněno).

K dotazu č. 2):

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) je uvedena specifikace v takové formě a míře detailu, jaká je přípustná dle zásad a podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek.

K dotazu č. 3):

Soupis prací byl doplněn o poznámku s rozměry SDK příček a předstěn. Původní znění soupisu prací v el. souboru s názvem „3264SP - Objekty OU, část D a DM.xlsx“ se proto ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace jako soubor s názvem „3264SP - Objekty OU, část D a DM_rev. 20250417.xlsx“.

K dotazu č. 4):

Základové pásy přízemní části budou zajištěny injektáží, popraskané zdivo bude sešito pomocí vlepaných helikálních prutů. Vhodný typ injektáže bude vybrán dle zatřídění zeminy v podzákladí, odhadována je injektáž polyuretanovou pryskyřicí do hl. 2,0 m v řadách po 0,75 m – 15 m3. Trhliny ve zdivu budou vyčištěny a dále budou provedeny drážky pro nerezové helikální pruty průměr 6 mm, dl. 1,5 m, osově po 300 mm – cca 70 ks. Pruty budou lepeny do drážek pomocí polymercementového tmele (dle výrobce helikálních výztuží).

K dotazu č. 5):

Obklady jsou specifikovány jako keramické velkoplošné – barevnost bude vzorkována.

Dlažby jsou keramické velkoplošné, barevnost bude vzorkována. Specifikace dlažby je uvedena v poznámce položky pro dodávku dlažby:

KERAMICKÁ DLAŽBA 12 mm -KERAMICKÁ DLAŽBA SE SPÁROVACÍ FLEXIBILNÍ HMOTOU 9 mm -PROTISKLUZNOST ZA MOKRA R10 -KOEFIČIENT TŘENÍ ZA MOKRA $\mu > 0,6$ TRŽDA ODOLNOSTI PEI 3

K dotazu č. 6):

Lze použít TiZn.

Odpověď zadavatele č. 2:

Kniha svítidel je součástí projektové dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele – viz el. soubor s názvem „Reální-elektro-43-KNIHA SVÍTIDEL.pdf“ umístěný ve složce s názvem „D Dokumentace stavebních objektů“ a její podložce „D.1.4 Technika prostředí staveb“ a dále podložce „D.1.4.3-Silnoproudá elektrotechnika“.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **29. 5. 2025 v 9.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: <https://zakazky.osu.cz/>, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: https://zakazky.osu.cz/contract_display_2502.html.

V Brně dne 17. 4. 2025

.....
Ing. Marek Bena

zastupující zadavatele v zadávacím řízení
podepsáno elektronicky