

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: 24/zad/006, 24/dop/051
ZE DNE: 15.04.2024

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 25790/2024/OV/HP
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 31289/2024/OV/HP
VYŘIZUJE: Teichmannová, DiS.
TEL.: 595 138 144
E-MAIL: lucie.teichmannova@khsova.cz

DATUM: 13.05.2024

MARPO s.r.o.
28. října 66/201
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve spojení s ustanovením § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“), posoudila žádost pana Tomáše Pavlíka, jednatele společnosti MARPO s.r.o., 28. října 66/201, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 41033078, který zastupuje stavebníka na základě plné moci ze dne 11.04.2024, udělené doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D., rektorem Ostravské univerzity, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 61988987, ze dne 17.04.2024 a doplněné dne 26.04.2024, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „ERDF – Ateliér intermedií“, Podlahova 382/3, 70900 Ostrava-Mariánské Hory.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „ERDF – Ateliér intermedií“, Podlahova 382/3, 70900 Ostrava-Mariánské Hory

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Na základě žádosti pana Tomáše Pavlíka, jednatele společnosti MARPO s.r.o., 28. října 66/201, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 41033078, který zastupuje stavebníka na základě plné moci ze dne 11.04.2024, udělené doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D., rektorem Ostravské univerzity, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 61988987, ze dne 17.04.2024 a doplněnou dne 26.04.2024, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „ERDF – Ateliér intermedií“, Podlahova 382/3, 70900 Ostrava-Mariánské Hory, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace pro stavební řízení stavby (MARPO s.r.o., č. zak.4017, 05/2024) řeší vybudování ateliéru intermedií v 1. PP objektu Ostravské univerzity na ul. Podlahova 382/3, 70900 Ostrava-Mariánské Hory.

Intermediální atelier bude sloužit pro komplexní a odborné vzdělávání v oblasti umění, orientovaného na konceptuální práci s různými druhy médií, prostorem a hmotou. Výuka a práce bude probíhat pouze pomocí digitálních médií. Nebudou se zde používat chemické látky. Prostory budou určeny pro max. 5 studentů. Studenti zde budou max. 2 vyučující hodiny (2 x 45 minut). Studenti budou využívat stávající sanitární zařízení, které se nachází v docházkové vzdálenosti v 1. NP.

V rámci stavebních prací dojde k vybourání příčky, k dozdivce vstupu do komunikačních prostor v m. č. 004, k výměně podlah. Místnost č. 003 bude rozdělena na m. č. 003a a m. č. 003b. Světlá výška bude činit 2,90 m (m. č. 003a, 003b) a 3,99 m (m. č. 004). V m. č. 004 bude v prostoru SDK opláštění rozvodu světla výška snižena na 3,54 m.

Dispoziční řešení: místnost pro studenty (m. č. 003a), konzultační místnost (m. č. 003b), atelier intermedií (m. č. 004). V m. č. 003b a 004 budou instalovány dřezy (2 dřezy místnost). Stěny okolo dřezu budou opatřeny omyvatelným povrchem.

Větrání prostor bude přirozené otevíratelnými okny. V m. č. 004 bude větrání doplněné o nucené podtlakové pomocí el. ventilátoru (odvod 270 m³/hod.) pro intenzivnější provětrání prostor. Přívod vzduchu bude zajištěn z místnosti pro studenty dveřními mřížkami nebo dveřmi bez prahů (mezera 1,50 cm). Vytápění prostor zůstává stávající, v rámci stavebních prací dojde k výměně otopných těles. U všech výtokových kohoutů bude zajištěná tekoucí pitná a teplá voda.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisů souvisejících.



Bc. Zuzana Dočkalová
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1 list (osobně)

1x KHS, oddělení HP, 1 list