

Ostravská univerzita
Dvořákova 138/7 / 702 00 Ostrava / Česká republika
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Fešárová/tereza.fesarova@osu.cz

Všem dodavatelům



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Dodávka kamerového systému pro posílení bezpečnostních prvků v budově CS, CU, ZO a ZY Ostravské univerzity |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz:

Dobrý den

Chtěl bych Vás požádat o vysvětlení položek v příloze "2. Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění_část 1.docx".

V tabulkách požadujete kameru "Bullet provedení", ale současně požadujete "PTZ, zoom, P-iris control".

Prosím o jednoznačné upřesnění všech tří typů kamer, zdali požadujete pevné kamery (Bullet) nebo otočné (PTZ) a příslušně podle toho dokument upravili.

Odpověď:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že požaduje Bullet provedení. PTZ a zoom stačí digitální. Požadavek na P-iris control zůstává v platnosti. Na základě výše uvedeného upravuje zadavatel svůj požadavek uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 1 u položky „**Kamery pro budovu CS – položka v rozpočtu č. 1**“ a u položky „**Kamery pro budovu CU – položka v rozpočtu č. 5**“ následovně:

- digitální PTZ, digitální zoom, P-iris control

Dále zadavatel na základě dotazu odstranil v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 1 parametr „PTZ, zoom min. 5x“ u položky „Kamery pro budovu ZO a ZY – položka v rozpočtu č.7“.

Na základě výše uvedených úprav zadavatel jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravenou Přílohu č. 1 – Technickou specifikaci předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou původní délku, tedy do 29.07.2025 do 10:00 hod.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity