



LEGENDA

SV	SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL kvs 19,45, DN/ NASTAVENÍ
RDT	REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU kvs 10, ROZSAH 50-300 mbar
VK	VYPOUŠTĚČÍ KULOVÝ KOHOUT
	OSTATNÍ ARMATURY JSOU STÁVAJÍCÍ

±0,000 = 1.NP = 224,53 mm BpV



NÁZEV STAVBY		OU - Pedagogická fakulta areál na ulici Fráni Šrámka Oprava 1.NP a 2.NP traktu SC		OSA projekt s.r.o. Kafkova 10, 702 00 Ostrava tel. 595 693 200 fax. 596 618 557 e-mail: osa@osa-projekt.cz			
VEDOUcí PROJEKTU	ARCHITEKT PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL			
Ing.arch. Tomáš Janča	Ing.arch. Martin Chválek	Radim Šelong	<i>Šelong</i>	Renáta Šelongová	<i>Renáta Šelongová</i>		
OBJEDNATEL							
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava							
STAVEBNÍ OBJEKT				STUPEŇ	DATUM		
SO 001 - Oprava 1+2.NP objektu "C"				DPS	duben 2014		
ČÁST				FORMÁT A4	MĚŘÍTKO		
D001.3 - Vytápění				1	--		
NÁZEV VÝKRESU				ARCHIVNÍ ČÍSLO			
SCHÉMA ÚPRAV V PS				ČÍSLO ZAKÁZKY	ČÍSLO VÝKRESU	ZMĚNA	
				13-079-5	D001.3-006		