

Všem dodavatelům



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Lékařská fakulta – přístavba výtahu, objekt ZO, Syllabova 19 |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka malého rozsahu |

Na základě žádosti účastníka výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s čl. 10.3. Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“).

Dotaz:

Obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. V PD u prosklené fasády píšete, že se má použít IZOLAČNÍ DVOUSKLO ČIRÉ. Jaké bezpečnostní parametry má toto sklo mít? Má se ve všech patrech použít lepené sklo nebo obyčejné?

Prosíme o bližší specifikaci, protože to má samozřejmě vliv na CN.

Odpověď:

Zadavatel po posouzení tohoto dotazu uvádí následující vysvětlení zadávacích podmínek.

Izolační dvojsklo bude provedeno v následující skladbě:

- Vnější tabule: vrstvené kalené bezpečnostní sklo (VSG) tl. 6 mm + mezivrstva PVB 1,52 mm + vrstvené kalené bezpečnostní sklo tl. 6 mm, celková tloušťka $\approx 13,52$ mm.
- Distanční rámeček: tloušťky 16 mm, s vloženým vysoušedlem, mezera vyplněna inertním plynem (argon).
- Vnitřní tabule: tvrzené bezpečnostní sklo ESG tl. 6 mm.
- Celková tloušťka: cca 35,5 mm.

Sklo musí splňovat požadavky norem ČSN EN 12150 (tvrzené sklo), ČSN EN 14449 (vrstvené sklo), ČSN EN 1279 (izolační skla) a ČSN EN 12600 (odolnost proti nárazu).

Ve všech patrech tedy bude použito lepené bezpečnostní sklo dle předchozí specifikace.

Specifikace výše je doplněním projektové dokumentace, nicméně při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky bylo s cenou izolačního skla i s ohledem na zmíněné parametry počítáno.

Vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, tedy **do 3. 10. 2025 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením a změnou zadávacích podmínek se nemění.

V Ostravě

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity