



OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Stavební úpravy objektu na ul. Sokolská třída 1083/17, Ostrava
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2026-000440
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P25V00000261
Datum zahájení zadávacího řízení:	5. 1. 2026
Zadavatel	
Název:	Ostravská univerzita
IČO:	61988987
Adresa sídla:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., rektor
Profil zadavatele:	https://zakazky.osu.cz/
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057


Ostravská univerzita jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 15. 1. 2026 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 10.3 a 10.4 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dobrý den,
po prostudování zadávací dokumentace vznášíme následující dotaz:

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci je uvedeno:




ŽB PILÍŘE Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 300mm A 400mm, BETON C20/25
SVISLÁ VÝZTUŽ 2x Ø 12mm á 250 mm, vodorovná 1xØ12mm va každé spáře
KOTVIT KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU NEREZOVÝMI PLOCHÝMI KOTVAMI OSAZENÝMI DO MALTY VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU

Ve které položce výkazu výměr se nachází zmiňovaná výztuž?

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci je uvedeno:



Ve které položce výkazu výměr se nachází zmiňovaný nátěr?

Dotaz č. 3:

V projektové dokumentaci je uvedeno:

S/10	Očekávaný vzor:			
	Disperzní lepidlo pro lepení LVT podlahovin			
	- vhodné pro pojezd kolečkovým křeslem dle DIN EN 12529		1 mm	
	- typ lepidla kompatibilní s vybranou podlahovinou			
	Samonivelační podlahová stěrka na bázi síranu vápenatého, modifikovaná polymerem		12 mm	
	- pevnost 30 Mpa			
	- vhodná pro pojezd kolečkovým křeslem			
	Penetrace - Jednosložková nízko viskózní kapalina na bázi vodné disperze styren akrylátového			

Ve které položce výkazu výměr se nachází zmiňovaná stěrka v tl. 12 mm?

Odpověď zadavatele:

Dotazované plnění bylo do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) doplněno, a to úpravou stávající položky a doplněním nových položek na listu D.1.1.1 – Soupis prací – Architektonicko stavební řešení, a to následovně:

- výztuž dle dotazu č. 1 výše byla doplněna do stávající položky č. 25,
- požární nátěr dle dotazu č. 2 výše byl doplněn jako nová položka č. 567,
- samonivelační podlahová stěrka dle dotazu č. 3 výše byla doplněna jako nová položka č. 566.

Úprava soupisu prací z vlastního podnětu zadavatele:

Zadavatel tímto ze svého vlastního podnětu, tj. bez předchozí žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, upravuje údaj o osobě Projektanta a Zpracovatele, které byly uvedeny v dosavadním znění soupisu prací, a to tak, že nově a správně je v těchto místech uvedeno: Ostravská univerzita.

Změna soupisu prací

Dosavadní znění soupisu prací uvedené v el. souboru s názvem „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.xlsx“ se tímto ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace jako soubor s názvem „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_rev. 20260116.xlsx“.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v čl. 16.8 Zadávací dokumentace v souladu s ust. § 242 odst. 5 zákona stanovil, že námitky proti zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručeny nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání nabídek. Dosud stanovená délka lhůty pro podání nabídek tomu však byla uzpůsobena pouze částečně.

S ohledem na výše uvedené doplnění a úpravu soupisu prací a rovněž s ohledem na uvedené ust. čl. 16.8 Zadávací dokumentace a nedostatečnost délky dosavadní lhůty pro podání nabídek zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a § 49 odst. 1 zákona **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **9. 2. 2026 v 9.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek.

Toto vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: <https://zakazky.osu.cz/>, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: https://zakazky.osu.cz/contract_display_2763.html.

V Brně dne 16. 1. 2026

.....
Ing. Marek Bena

zastupující zadavatele v zadávacím řízení
podepsáno elektronicky