

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Stavební úpravy objektu na ul. Sokolská třída 1083/17, Ostrava
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2026-000440
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P25V00000261
Datum zahájení zadávacího řízení:	5. 1. 2026
Zadavatel	
Název:	Ostravská univerzita
IČO:	61988987
Adresa sídla:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., rektor
Profil zadavatele:	https://zakazky.osu.cz/
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

Ostravská univerzita jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 28. 1. 2026 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 10.3 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dobrý den,

žádáme Vás tímto o vysvětlení zadávací dokumentace.

V soupisu prací se nachází položka stavební jeřáb, avšak vzhledem k dostupnosti objektu (trolejové vedení a malý vjezd) žádáme o změnu této položky.

Prosíme o doložení projektu prostorové akustiky, tak aby bylo možné správné nacenění akustického podhledu.

Odpověď zadavatele:

K dotazu na stavební jeřáb

Zadavatel je s prostorovými možnostmi v místě stavby a s přítomností trolejového vedení na ul. Sokolská třída srozuměn. V položce staveništní jeřáb mají dodavatelé možnost uvést cenu za použití zvedací techniky např. v podobě malého jeřábu (mini jeřáb), či jiné zvedací techniky dle potřeby stavby, pro svislou dopravu materiálu ze strany zahrady. Jedná se zejména o prvky krovu, střešní krytinu apod.

K dotazu na projekt prostorové akustiky

Projekt prostorové akustiky nebyl zpracován. Pro správné ocenění akustického podhledu se dodavatelé budou řídit technickou specifikací podhledu Pd/03, která je součástí dokumentu „Standardsy materiálů“ v části D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: <https://zakazky.osu.cz/>, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: https://zakazky.osu.cz/contract_display_2763.html.

V Brně dne 30. 1. 2026

.....
Ing. Marek Bena

zastupující zadavatele v zadávacím řízení
podepsáno elektronicky