

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

ZADAVATEL:

Zadavatel Ostravská univerzita
Sídlem: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČO: 619 88 987
(„Zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Stavební úpravy objektu Botanická zahrada PřF OU – skleníky – Na Souvrati 12, Slezská Ostrava“, ev. č. VVZ: Z2026-010070 („Veřejná zakázka“).

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

„V rámci projektové dokumentace elektroinstalace silnoproudu jsme nedohledali knihu svítidel. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění knihy svítidel, která je nezbytná ke korektnímu ocenění položek.“

Vysvětlení Zadavatele:

Knihy svítidel není předmětem této PD. Nacenění svítidel lze provést dle popisu v rámci jednotlivých položek – parametry jsou přesně specifikovány.

Dotaz č. 2

„V projektové dokumentaci u oddílu měření a regulace je podle všeho kresleno na softwaru Siemens a ve výkazu výměr je uvedena komunikace se softwarem BACnet. Žádáme zadavatele o upřesnění, zda-li je podmínkou komunikace BACnet či nikoliv. Také prosíme o uvedení standartu na PLC Ostravské univerzity a jaký je stávající SW dispečink.“

Vysvětlení Zadavatele:

BACnet je typ komunikačního rozhraní, pomocí kterého jednotlivé regulátory komunikují mezi sebou a s dispečerským pracovištěm. Tento typ protokolu je definován mezinárodním standardem a používá jej více výrobců. Zadavatel uvádí, že podmínkou komunikace je rozhraní BACnet. Stávajícím dispečerským systémem zadavatele je Siemens Desigo CC, do kterého musí být dodávané řešení schopno integrace.

Dotaz č. 3

„Výkaz výměr „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ obsahuje v záložce „SO 01-02 01-01 Pol“ položky č. 345 a 359:

345	55389112R	Odhad ceny okna - hliníkové, s otevíravým a sklopným křídlem, 3komorové, stavební hloubka 77 mm, oboustranně bílé; otevíravé, sklápěcí	m2	17,68750
359	63410002R	Odhad ceny okna počet skel: trojsklo	m2	17,68750

Co má účastník ocenit v rámci jednotlivých položek? Obě položky se týkají stejných oken.

Proč je v popisu obou položek uvedeno slovo „Odhad ceny“?

Vysvětlení Zadavatele:

Úvod technického názvu „Odhad ceny“ vyjadřuje, že se jedná o obecný odhad ceny prvku vstupujícího do procesu výroby nesériových atypických i typických oken. Jsou počítány podle interního vzorce RTS a nezakládají se na konkrétním jednom výrobku daného okna. Položka 55389112R vyjadřuje materiálové a funkční charakteristiky rámu. Položka 63410002R pak specifikuje příplatek za počet skel zasklení. Až kombinace obou položek popisuje hliníkové okno s trojsklem.

Dotaz č. 4

„Výkaz výměr „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ obsahuje v záložce „OV - 00 00-01 Naklady“ položku č. 13:

13	VRN.50	Poplatky za zábor veřejného prostranství	kpl	1,00000	0,00
Poznámka k položce:					
Zajištění a uhrazení poplatků ze záborů veřejného prostranství zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.					

Žádáme zadavatele o specifikaci položky ve smyslu určení množství (plochy) v m² a délku pronájmu, kterou má účastník v rámci položky ocenit. V případě, že jsou všechny pozemky stavby v majetku investora, prosíme o vypuštění položky z výkazu výměr.“

Vysvětlení Zadavatele:

Specifikace plochy záboru je uvedena ve výkrese C.2 koordinační situace, kde je stanovena plocha trvalého (po zateplení objektu – 3,26 m²) i dočasného záboru (pro odkopání objektu a lešení – 24,64 m²). Toto je nejnutnější plocha záboru, přesnou plochu záboru si určí každý uchazeč sám podle svých potřeb.

Dotaz č. 5

Výkaz výměr „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ obsahuje v záložce „SO 01-01 01-01 Pol“ položky č. 163, 167 a 168:

163	783108813R00	Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 2,5, tryskací materiál křemičitán hlinitý	m2	74,73928
167	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	74,73928
168	783-91	Omytí solí a nečistot čistou tlakovou vodou	m2	74,73928

Předmětné položky se vážou k novým zámečnickým prvkům, které mají povrchovou úpravu definovanou dle PD jako pozinkovanou (bez nátěru). V návaznosti na tuto skutečnost a fakt, že se jedná o nové prvky, žádáme o vysvětlení (specifikaci) předmětných položek, jelikož jsou dle dodavatele ve výkazu výměr nadbytečné a nebudou prováděny. V případě, že tomu tak je, prosíme o vypuštění položek z výkazu výměr.“

Vysvětlení Zadavatele:

V projektu je počítáno, že ocelová konstrukce bude vyrobena, otryskána, odmaštěna a odsolena a následně žárově zinkována. Uchazeč toto nacení podle těchto uvedených položek.

Dotaz č. 6

„Výkaz výměr „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ obsahuje v záložce „SO 01-02 01-01 Pol“ položky č. 379, 386 a 387:

379	783108813R00	Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 2,5, tryskací materiál křemičitán hlinitý	m2	189,32537
386	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	189,32537
387	783-91	Omytí solí a nečistot čistou tlakovou vodou	m2	189,32537

Předmětné položky se vážou k novým zámečnickým prvkům, které mají povrchovou úpravu definovanou dle PD jako pozinkovanou (bez nátěru). V návaznosti na tuto skutečnost a fakt, že se jedná o nové prvky, žádáme o vysvětlení

Stavební úpravy objektu Botanická zahrada PřF OU – skleníky – Na Souvratí 12, Slezská Ostrava (specifikaci) předmětných položek, jelikož jsou dle dodavatele ve výkazu výměr nadbytečné a nebudou prováděny. V případě, že tomu tak je, prosíme o vypuštění položek z výkazu výměr.“

Vysvětlení Zadavatele:

V projektu je počítáno, že ocelová konstrukce bude vyrobena, otryskána, odmaštěna a odsolena a následně žárově zinkována. Uchazeč toto nacení podle těchto uvedených položek.

Dotaz č. 7

„Výkaz výměr „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ obsahuje v záložce „SO 02 02-01 Pol“ položky č. 212, 215 a 216:

212	783108813R00	Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 2,5, tryskací materiál křemičitán hlinitý	m2	463,07743
215	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	463,07743
216	783-91	Omytí solí a nečistost čistou tlakovou vodou	m2	463,07743

„Předmětné položky se vážou k novým zámečnickým prvkům, které mají povrchovou úpravu definovanou dle PD jako pozinkovanou (bez nátěru). V návaznosti na tuto skutečnost a fakt, že se jedná o nové prvky, žádáme o vysvětlení (specifikaci) předmětných položek, jelikož jsou dle dodavatele ve výkazu výměr nadbytečné a nebudou prováděny. V případě, že tomu tak je, prosíme o vypuštění položek z výkazu výměr.“

Vysvětlení Zadavatele:

V projektu je počítáno, že ocelová konstrukce bude vyrobena, otryskána, odmaštěna a odsolena a následně žárově zinkována. Uchazeč toto nacení podle těchto uvedených položek.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení Zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek. Informace o aktuální lhůtě pro podání nabídek je uvedena na Profilu Zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Ostravská univerzita, zadavatel