

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

ZADAVATEL:

Zadavatel Ostravská univerzita
Sídlem: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČO: 619 88 987
(„Zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Stavební úpravy objektu Botanická zahrada PřF OU – skleníky – Na Souvrati 12, Slezská Ostrava“, ev. č. VVZ: Z2026-010070 („Veřejná zakázka“).

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

„Mminerální kazetový podhled je navržen se zapuštěnou konstrukcí a skrytou hranou kazety, s tloušťkou 15mm. Kazety pro skrytou montáž se ale v tloušťce 15mm nevyrábí. Žádáme zadavatele o vysvětlení.“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel uvádí, že bude zvolena nejbližší možná tloušťka minerální kazety vhodná pro skrytou montáž, tedy tloušťka kazety **20 - 22mm (podle systému)**.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Informace o aktuální lhůtě pro podání nabídek je uvedena na Profilu Zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Ostravská univerzita, zadavatel