Ostravská univerzita
Dvořákova 138/7 / 702 00 Ostrava / Česká republika
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Lokajová/barbora.lokajova@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV

1.1. Název veřejné zakázky:	**„Dodávka interiérového vybavení a zařizovacích předmětů pro nové bloky C a D v rámci projektu „Ostravská univerzita – Koleje Jana Opletala“ ul. Kranichova č.p. 1433/8, Slezská Ostrava“** **<u>část 1: Atypické prvky – část A</u>**
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení, nadlimitní

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 1: Atypické prvky – část A veřejné zakázky dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:
Jako uchazeč o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou otevřeným řízením podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) s názvem Dodávka interiérového vybavení a zařizovacích předmětů pro nové bloky C a D v rámci projektu „Ostravská univerzita – Koleje Jana Opletala“ ul. Kranichova č.p. 1433/8, Slezská Ostrava“ Vás prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace.

<u>Dotaz/Vysvětlení č. 1</u>
Položka A06e Kuchyňka š. 2100: Zadavatel v zadávací dokumentaci u této položky mj. uvádí 3 ks vysouvacích

polic, 2 ks pevné police (v boční skříni).
Co je myšleno vysouvacími policemi v horních skříňkách. Mají být vyklápěcí, zasunovací či na pojezdech?

Dotaz/Vysvětlení č. 2

Položka A114 a 115 Skříň recepce: Zadavatel v zadávací dokumentaci u této položky neuvádí rozměry hloubky nástavce. Momentálně pracujeme s variantou hloubky 150 mm.
Prosíme o doplnění rozměrů.

Odpověď č. 1:
Zadavatel posoudil žádost o vysvětlení zadávací dokumentace pro ***část 1: Atypické prvky – část A,*** *a k výše uvedeným dotazům uvádí následující.*

Dotaz č. 1 (Položka A06e Kuchyňka š. 2100):
Položka A06e Kuchyňka š. 2100 se nachází v bezbariérovém pokoji (Pokoj C). Vysouvacím systémem polic je myšlen systém, který je určen především pro uživatele na invalidním vozíku – celá soustava polic v rámci jedné skříňky š. 500 mm jde vysunout/sklopit do úrovně pracovní desky.

Dotaz č. 2 (Položka A114 a 115 Skříň recepce):
Hloubka nástavce musí umožňovat uložení svazků klíčů. Hloubka 150 mm tento požadavek splňuje.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

Mgr. Barbora Lokajová
Digitálně podepsal Mgr. Barbora Lokajová
Datum: 2026.10.30 13:15:44 +01'00'

……..

Mgr. Barbora Lokajová
administrátor veřejné zakázky