



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

## **DODATEČNÉ INFORMACE Č. 9 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**

### **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI**

Název veřejné zakázky:

**OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, ul.  
Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory  
VZ 401946**

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Sídlo:

IČ:

**Ostravská univerzita v Ostravě**

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

619 88 987

Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

### **DOTAZ 1**

Nejdou otevřít pdf. Soubory Audiovizualizační techniky. Žádáme o zaslání nepoškozených výkresů v pdf. AV techniky.

### **ODPOVĚĎ 1**

Všichni uchazeči, kteří si vyžádali části dokumentace neuveřejněné na profilu zadavatele, obdrželi tištěnou verzi této dokumentace včetně výkresů AV techniky. Společně s tištěnou verzí zadavatel poskytl i podpůrnou elektronickou verzi této dokumentace.

Na základě výše uvedené žádosti uchazeče zadavatel opětovně poskytuje v rámci těchto dodatečných informací dotčenou část podpůrné elektronické verze souborů AV Techniky.

### **DOTAZ 2**

Žádáme o dodání samostatného výkazu výměr, který se má ocenit k položce „Předpokládané náklady na opravu stávající kanalizace“ SO03.3 Přeložka areálové kanalizace. V TZ je psáno napojení v hloubce cca 8m a výkop š.1,2m. Takový výkop musí být proveden svahováním. Žádáme o zaslání výměr.

|   |   |        |                                                      |       |     |
|---|---|--------|------------------------------------------------------|-------|-----|
| P | 2 | 095R02 | Předpokládané náklady na opravu stávající kanalizace | 1,000 | kpl |
|---|---|--------|------------------------------------------------------|-------|-----|

*Skutečné náklady na opravu areálové kanalizace budou stanoveny po provedeném průzkumu v rozsahu dle Situace - v.č.D1-05-02 v celkové délce cca 98,0 m.*

*Případná oprava v celé délce otevřeným výkopem předpoklad:*

*- PVC SN 8 DN 250 : 17,5 m ( hl. 4,0 - 8,0 m )*

*- PVC SN 8 DN 250 : 17,5 m ( hl. 1,0 m )*

*- PVC SN 8 DN 150 - 20,8 m ( hl. 1,5 m )*

*- PVC SN 8 DN 250 - 17,1 m ( hl. 2,6 m )*

*Výměna 3 kusů revizních šachet, oprava napojovacího místa na stávající veřejnou kanalizaci*

*v hloubce 8,0 m. Přepojení stávajících přípojek 3x splašková přípojka, 2x dešťové svody, 2x dešťové vpusti*

*Původní potrubí a šachty budou odstraněny.*

### **ODPOVĚĎ 2**

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytuje nový platný a pro zpracování nabídky závazný soupis SO03.3 Přeložka areálové kanalizace (PF Ostrava SO 03,3 výměry\_24\_02), ve kterém byla dotčená položka upřesněna. Případné změny rozsahu opravy a způsobu provádění budou řešeny až v rámci realizace díla po zjištění skutečného stavu kanalizace.

Tel.: 545 120 211 | Fax: 545 120 210

E-mail: rts@rts.cz | www.rts.cz

KB Brno venkov, č.ú. 446942-641/0100



### DOTAZ 3

Ve slepém rozpočtu „PF Ostrava SO 04 výměry\_5\_2\_2015“ objektu SO04 jsou položky týkající se ocelových zápor v odd. 001, pol. č. 10-13. Prosíme o zaslání technického řešení a výkresu k těmto pracím.

### ODPOVĚĎ 3

Zadavatel provedl aktualizaci výkresu výkopu s upřesněním pažení do zápor. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytuje nový platný a pro zpracování nabídky závazný výkres „Výkopů“, označený „D1-6-1-03-R01-Výkopy“, ve kterém bylo provedeno upřesnění pažení a zápor.

### DOTAZ 4

U objektu SO04, ve výpisu ostatních výrobků „D1-6-1-18“ jsou položky č. 28/OV a 29/OV. Prosíme o upřesnění, jakým způsobem mají být tyto velkorozměrové a tím i dosti těžké prvky kotveny do stropu nebo okolního podhledů?

### ODPOVĚĎ 4

Hmotnost prvku stínění světlíku zadavatel uvažuje v rozmezí 40-60 kg, to je 10-15 kg/m<sup>2</sup>. Toto zatížení bude přeneseno prvky nosné kovové konstrukce stropního podhledu.

### DOTAZ 5

U objektu SO04, ve výpisu dveří a vrat „D1-6-1-15“ na straně 2 v „Technickém popisu, pokyny“ u odstavce „Vrata“ je popsáno, že pohyb vratového křídla bude s možností ovládání bezkontaktní čtečkou karet. Na str. 9 tohož výpisu je uvedeno ovládání dálkovým ovládačem v počtu 60 ks (takto to je i ve výkazu výměr „PF Ostrava SO 04 výměry\_5\_2\_2015“). Prosíme o upřesnění, jaký způsob otevírání se má ocenit popř., zda mají uchazeči ocenit obě varianty otevírání?

### ODPOVĚĎ 5

Otvírání vratového křídla bude umožněno dálkovými ovládači v počtu 60 ks. Platí údaj uvedený na str. 9 výpisu dveří a vrat „D1-6-1-15“ a soupisu „PF Ostrava SO 04 výměry\_5\_2\_2015“. Bezkontaktní čtečka bude umožňovat pouze vjezd do areálu.

### DOTAZ 6

V zadávacích podkladech jsme obdrželi souhrnný rozpočet „PF Ostrava SR výměry\_28\_1\_2015“. Tento soupis však nezahrnuje rozpočet na „Demolice“ (soupis prací DBP). Jakým způsobem máme zahrnout do celkové nabídky zmíněný rozpočet na demoliční práce?

### ODPOVĚĎ 6

Cenu ze zpracovaného položkového rozpočtu „Demolice“ (OUobjB - OU Pedagogická fakulta, areál na ulici Fráni Šrámka, objekt B (BOURACÍ PRÁCE)) uchazeči uvedou v „Rekapitulaci celkové nabídkové ceny“ spolu s cenou za „stavbu“ (OU - PF, areál na ulici Fráni Šrámka - objekt "B" (STAVBA)). „Rekapitulace celkové nabídkové ceny“ je součástí předaných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb uveřejněných po celou dobu lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

### DOTAZ 7

V souhrnném rozpočtu (ozn. „PF Ostrava SR výměry\_28\_1\_2015“) je v Ostatních nákladech položka:

|   |   |        |                                      |       |     |  |  |
|---|---|--------|--------------------------------------|-------|-----|--|--|
| P | 3 | 002R03 | Kolaudace zajištění vč.všech dokladů | 1,000 | kpl |  |  |
|---|---|--------|--------------------------------------|-------|-----|--|--|

Dle návrhu SoD, resp. Přílohy č. 1 – Obchodní podmínky pro zhotovení stavby, čl. 16.6. Kolaudace, je zhotovitel povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. Předpokládáme správně, že kolaudaci zajišťuje Objednatel, a náplní výše uvedené položky budou tedy náklady na zajištění všech nezbytných dokladů?

### ODPOVĚĎ 7

Ano, uchazeč předpokládá správně. Kolaudaci zajišťuje zadavatel (objednatel) a náplní výše uvedené položky jsou náklady související s poskytnutím nezbytné součinnosti, zejména včasného dodání dokladů nezbytných pro řádnou kolaudaci stavby, tj. mimo jiné dodání kladných stanovisek dotčených orgánů.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

## DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **12.3.2015**

Čas: **11:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **12.3.2015**

Čas: **11:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:

PF Ostrava SO 03,3 výměry\_24\_02.xls

D1-6-1-03-R01-Výkopy.pdf

D1-6-9 AV Tech.zip (obsahující soubory D1-6-9-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA, D1-6-9-2 ROZVRŽENÍ AV TECHNIKY, D1-6-9-3 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO AVT, D1-6-9-4 SCHÉMATA ZAPOJENÍ, D1-6-9-5 KABELOVÁ KNIHA AV KABELÁŽE)

V Brně dne 24. 2. 2015