

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Holínková/renata.holinkova@osu.cz

č.j.: [OU-84144/90-2017]

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“

(veřejná zakázka financovaná z prostředků projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344) |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Dotaz č. 1

„V zadávací projektové dokumentaci je požadováno v článku ZD 16.2. předložení Závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla a za řádné odstranění vad díla po dobu záruční lhůty v souladu se zněním obchodních podmínek této akce:

Zhotovitel nejpozději v den předcházející dni oboustranného podpisu smlouvy předá Objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla a za řádné odstraňování vad díla po dobu běhu záruční lhůty ve výši 2.000.000,- Kč. Bankovní záruka musí být platná a účinná nejpozději od data podpisu smlouvy a bude v plné výši platná po celou dobu provádění díla a po celou dobu běhu záruční lhůty.

Ze zkušeností s bankovními úřady víme, že je problematické poskytování dlouhodobých příslibů nad 5 let. Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje předložit do nabídky již příslib bankovní záruky na dobu větší jak 5 let (dle zadání se jedná o dobu nad 6 let), tak dodavatel požaduje, zda je možno předložit požadovaný bankovní příslib jen na dobu realizace, tzn. na období 1 roku. Předmětný požadavek zadavatele je, dle názoru dodavatele zbytečně diskriminační a omezující účast ve VŘ dalším možným uchazečům.

V případě, že bude zadavatel požadovat nadále bankovní příslib na předložení budoucí bankovní záruky na dobu realizace a záruky, který je na dobu nad hranicí pěti let, obracíme se na Vás se zdvořilou žádostí, zda je možné příslib bankovní záruky rozdělit na dva přísliby tak, jak se běžně praktikuje, tzn. předložení příslibu bankovní záruky na řádné provedení díla v požadované výši (2 mil. Kč) a druhý příslib bankovní záruku na dobu záruční lhůty za dílo, jejíž výše se bude odvíjet od provedení řádného a včasného dokončení díla bez vad a nedodělků v souladu se zněním smlouvy, tj. ve výši 1 mil. Kč.“

Odpověď č. 1: Zadavatel posoudil výše uvedenou zadávací podmínku týkající se bankovní záruky a konstatuje, že jde o standardní podmínku zajištění stavebních prací v zadavatelem předpokládaném objemu. Zadavatel ji tedy nepovažuje za diskriminační a trvá na svém požadavku tak, jak je uveden v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2

„Ve výkazu výměr jsou uvedeny komplety v pol.194 D+M obložení ocelových nosníků a prvků deskami z minerální vlny, pol.200 D+M postupná výměna dřevěných prvků krovu, pol.351 D+M prosklená pavlač. Požadujeme u těchto položek rozpis, z něhož bude patrné množství a specifikace použitých materiálů.“

Odpověď č. 2: K položce 194: jedná se o obložení ocelových nosníků obkladem z desek minerální vlny, požární odolnost 30 minut, např. Isover Fireprotect. Nové ocel. nosníky nad m.č. 303, stávající ocel. nosníky nad m.č. 302 - tl. 30 mm. Nosníky mezistropu tlumočnických kabin v m.č. 303 - tl. 20 mm. Obložení viditelné ve výkresech D.1.1b-15 ŘEZ A-Á, D.1.2c-01 TLUMOČNICKÉ KABINY - OCELOVÁ KONSTRUKCE, technická zpráva D.1.1a odstavec D.3.t - 7. odstavec.

K položce 200: položka obsahuje D+M 2 ks ocelových nosníků U č. 160 dl. 9,5 m, dále dřevěné prvky krovu v kubatuře 0,3 m³. Provádění dle výkresů D.1.1b-06, D.1.1b-13 a TZ.

K položce 351: D+M pavlače skládající se z 122,45 m² ohýbaného stěnového sendvičového panelu PS4 (viz. výkres D1.1.b-19 a TZ - specifikace materiálů. Dále 90,5 m² obloukového izolačního dvojskla, specifikovaného v TZ oddíl D.1.3.n.

V položce D+M doplňkových lišt, těsnění, těsnících tmelů apod. viz detaily 2, 3, 4, 6, 9, a doplňkové prvky dle konkrétně vybraného dodavatele izolačního skla a izolačních sendvičových panelů.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

V Ostravě dne 16. 11. 2017

Mgr. Renáta Holínková
referent oddělení veřejných zakázek