

Ostravská univerzita  
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika  
telefon: +420 597 091 002  
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987  
ID datové schránky: 37gj9fm  
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Holínková/renata.holinkova@osu.cz  
č.j.: [OU-89326/90-2017]

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V.

- 1.1. Název veřejné zakázky: „Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“  
(veřejná zakázka financovaná z prostředků projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002344)
- 1.2. Identifikační údaje o zadavateli  
Název: Ostravská univerzita  
Sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  
IČ: 61988987
- 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
- 1.4. Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

### Dotaz č. 1

„Silnoproud:

Stávající rozvaděče na chodbách, R1 a R2 mají být dle požární zprávy doplněny o dvířka s odolností

*EI 15 S – DP 1 a konstrukce musí vykazovat požární odolnost EI 30 DP 1 . Můžete zaslat typy a rozměry rozvaděčů, ohledně nacenění protipožární úpravy?“*

**Odpověď č. 1:** Rozvaděče jsou upřesněny příloženým soupisem prací D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika 2.

**Dotaz č. 2**

*„Silnoproud:*

*Dále nejsou v rozpočtu k nacenění protipožární přepážky.“*

**Odpověď č. 2:** Jedná se o součást podružného materiálu, cena tedy bude zahrnuta v této položce (tvoří % z celkové ceny).

**Dotaz č. 3**

*„Silnoproud:*

*Proč jsou v rozpočtu světla s předřadníkem DALI, když jsou ovládány pouze vypínači a není určen řídicí systém.“*

**Odpověď č. 3:** Silnoproud napájí, Dali ovládá SLP a AV. Tzn. že v rozpočtu jsou světla s předřadníkem DALI, protože je ovládá profese SLP.

**Dotaz č. 4**

*„Slaboproud a EPS:*

*V rozpočtech D.1.4.4 Soupis prací –Slaboproud a D.1.4.7 Soupis prací – EPS v rekapitulaci uvedeno GZS 1 %. Máme ocenit tuto položku, když ceníme samostatný rozpočet VON – Vedlejší a ostatní náklady stavby.“*

**Odpověď č. 4:** Položka GZS 1 % byla v těchto soupisech odstraněna viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení.

**Dotaz č. 5**

*„POV:*

*Je součástí Projektové dokumentace projekt POV? Pokud ano, prosíme o jeho dodání.“*

**Odpověď č. 5:** POV není součástí projektové dokumentace. Podmínky provádění stavby řeší "Plán bezpečnosti a ochrany zdraví".

**Dotaz č. 6**

*„S ohledem na požadavek vytvoření milánské stěny z mikropilot (výkres D.1.2c-08, technická zpráva str. 5), kdy šířka kořene a tedy i průměr vrtání je stanoven na 300 a 400 mm, si dovoluujeme zadavatele upozornit, že vrtání takového průměru provádí pilotovací souprava. Tato souprava však neprojde vjezdem, který budeme mít k dispozici a tudíž se na místo vrtání nedostane. Žádáme o návrh technického řešení tak, aby jej bylo možno dané práce realizovat.“*

**Odpověď č. 6:** Zadavatel posoudil stávající technické řešení a konstatuje, že stroj vraty 2700/3300 mm projede (výška složeného stroje 2600 mm) a dané práce je tedy možné realizovat.

**Dotaz č. 7**

*„Žádáme zadavatele o vyjádření, zda obloukové konstrukce sendvičových panelů u výtahové šachty a pavlače mohou být provedeny ze segmentů.“*

**Odpověď č. 7:** Izolační sendvičové panely pavlače a výtahové šachty mohou být ze segmentů.

**Dotaz č. 8**

*„Dne 5.12.2017 v 15:35 jste zveřejnili vysvětlení zadávací dokumentace IV, kde přílohou č.1 tohoto dokumentu byl aktualizovaný výkaz výměr - 3051 - Soupis prací 3. Touto Vaší odpovědí jste upravili, pozměnili a doplnili položkový výkaz výměr předmětného stavby, čímž došlo k změně zadávacích podkladů a podmínek k určení jediného výběrového kritéria pro vítěze veřejné soutěže - ceny. Na základě §98 ZZVZ "Vysvětlení zadávací dokumentace", odst. 5 a následně §99, odst. 2 Vás žádáme o přiměřené prodloužení lhůty pro podání žádosti o účast v lhůtě 5 dnů.“*

**Odpověď č. 8:** Zadavatel znovu posoudil přiměřenost prodloužení lhůty pro podání nabídek v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace IV. a konstatuje, že s ohledem na povahu změny šlo o prodloužení zcela adekvátní. Uvedeným vysvětlením došlo pouze k formální úpravě v soupisu prací, kdy u položky 349 došlo k úpravě označení položky z „D+M opláštění vč. prosklených ploch včetně doplňkových prvků - PS2“ na „D+M opláštění včetně doplňkových prvků - PS2“, přičemž specifikace položky zůstala stejná. Zadavatel zvažoval uvedení této úpravy označení (nadpisu) pouze do samotného vysvětlení s tím, že nebude přikládat aktualizovaný soupis prací, ale s ohledem na přehlednost a usnadnění práce dodavatelům tak učinil s tím, že i v případě takto zanedbatelné úpravy lhůtu pro podání nabídek alespoň o jeden den prodloužil, i když ke změně zadávacích podmínek nedošlo, když specifikace položky zůstala stejná.

V souvislosti s úpravou zadávacích podmínek zadavatel jako přílohy tohoto dokumentu přikládá Přílohu č. 1 - Aktualizovaný výkaz výměr

- D.1.4.4 soupis prací Slaboproudá zařízení 2
- D.1.4.7 soupis prací Slaboproudá zařízení – EPS, ER 2
- D.1.4.3 soupis prací Silnoproudá elektrotechnika 2

Tyto dokumenty budou k dispozici v části Zadávací dokumentace a části Veřejné dokumenty na <https://zakazky.osu.cz/vz00000976>.

Vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek při zvážení její povahy a významu, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou zakázku do **15. 12. 2017 do 10:00 hod.** Otevírání obálek s nabídkami se tedy uskuteční dne **15. 12. 2017 v 10:05** v sídle zadavatele, zasedací místnost č. 111.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne 7. 12. 2017

.....  
**prof. MUDr. Jan Lata, CSc.**  
rektor Ostravské univerzity