LEGENDA

- tlačítko – ř.1/0 KNX
- spínač jednopólový – ř.1
- přepínač střídavý – ř.6
- zásuvka 2P+T 230V/16A
- zásuvka 2P+T 230V/16A (vypínaná EPS)
- zásuvka 2P+T 230V/16A IP44
- zásuvka 2P+T 230V/16A podlahová IP44
- zásuvka 400V 5P
- volně vyvedení kabelu – 230V do 10A
- podlahová přístrojová krabice 24 modulů
- ekvipotenciální přípojnice
- rozvaděč silnoproudý
- rozvaděč technologický
- zásuvka SK (pouze pro koordinaci)
- zdroj pro LED 24VDC DALI
- tlačítko spuštění SOZ oranžové
- xRH rámeček x–násobný horizontální
- kabelové trasa v trubkách v zemi
- kabelové rošty v konstrukci stěn
- okruhy 400V
- okruhy 230V do 10A
- okruhy 230V nad 10A
- okruhy malým napětím SELV
- okruhy P30(60)R
- okruhy P60R pro NO 24V

LEGENDA SVÍTIDEL

- D zapuštěné LED svítidlo 2k8 840 (2278 lm; 19.0 W; 1xLED)
- S1 ZUMTOBEL 42185447 (STD – Standard) ONDA2 A AV D1150 LED12000–840 LDE WH
- LED pásek 2700K stmívatelný v soklové liště 24V

RH.101/a
- označení zařízení
- číslo jističe / obvodu
- označení napájecího rozvaděče

POZOR:
Všechna svítidla budou před realizací odsouhlasena investorem. V případě záměny za jiný typ bude zvoleno svítidlo s obdobnými parametry svítivosti, rozptylu a oslnění. !!!

LEGENDA SVÍTIDEL

- NP1 piktogram přisazený jednostranný LED, systém CBS, adresný
- NP3 piktogram přisazený jednostranný LED, systém CBS, adresný
- NB2 nouzové svítidlo LED přisazené, koridor, systém CBS, adresné
- NBS nouzové svítidlo LED přisazené 24V pro koncertní sály
- NPS piktogram 24V pro koncertní sály

POZOR:
Veškeré piktogramy nouzových svítidel budou černé barvy (bude upřesněno investorem).

POZNÁMKY:

- Polohu koncových prvků elektro definuje projekt interiéru, který byl zpracován externím projektantem na základě vlastní objednávky investora. V případě, že poloha není v projektu interiéru definována, bude provedeno dle obecných zvyklostí.
- **V místech kde budou zděné konstrukce provedeny z litého betonu, musí být z důvodu nemožnosti následného drážkování, provedeno vytrubkování pro instalace a uložení krabiček před zalitím betonovou směsí!**

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE str. 50Hz, 400/230V TN–C–S
– 24VDC SELV
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.
Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBJEDNATEL :
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA,
DVOŘÁKOVA 7
701 03 OSTRAVA

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	RADIM BLAŤÁK	
VYPRACOVAL	RADIM BLAŤÁK	
KONTROLOVAL	RADIM BLAŤÁK	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	STAV. ÚŘAD : OSTRAVA	

KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE : NOVÁ BUDOVA FAKULTY UMĚNÍ OU – VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO CENTRUM DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ, HUDEBNÍ PRODUKCI A MULTIMÉDIA	STUPEŇ	DPS	
	DATUM	03/2019	
	FORMÁT/POČET STR.	A4/8	
	MĚŘÍTKO	1:50	
	ARCHIVNÍ ČÍSLO		
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - Budova fakulty	ČÁST : D.1.4.5 Silnoproudá elektrotechnika	Č. ZAK. 17060	ČÍSLO SOUPRAVY
		SOUBOR DWG	
NÁZEV PŘÍLOHY : Silnoproudé instalace - komorní sál - 2.NP		Č. PŘÍLOHY : 17060-DPS-D.1.4.5-SO 01-16	