

Obdrží: Zveřejněno na profilu zadavatele a odesláno všem známým dodavatelům
Vyřizuje: Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o.
Dne: 9. 3. 2016

**PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA DOTAZ DODAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (7, 8 a 9)
OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava**

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Zastoupený: MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem
IČO: 619 88 987
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Šenková
Telefon, email: +420 597 461 313, recte@recte.cz

Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava zastoupená MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem (dále jen „zadavatel“) vyhlásila v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava** podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zveřejněním Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 2. 2016 pod evidenčním číslem 524966 a dále zveřejněním textové části zadávacích dokumentace na svém profilu <https://zakazky.osu.cz/>

V uvedené věci byla zadavateli doručena žádost o dodatečné písemné informace k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na kterou zadavatel v souladu s § 49 zákona ve lhůtě stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli emailem dne: 07. 03. 2016
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do: 11. 03. 2016
Písemná odpověď odeslána dodavatelům a zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne: 09. 03. 2016

Dotaz č. 7.1:

Výkaz výměr obsahuje položek pouze sedm (Prvky K164, U506, U507, U508, U509, U510 a 1Z). Žádáme zadavatele o ujištění, zda předmětem plnění v rámci projektu interiéru bude pouze těchto sedm položek.

Písemná odpověď na dotaz č. 7.1:

Ano, předmětem plnění veřejné zakázky je pouze těchto 7 položek.

Dotaz č. 7.2:

Dále v TZ interiéru v souvislosti s posluchářenským sezením je jmenována položka U511, ve výkazu však chybí. Znamená to, že položka U511 byla z projektu vyřazena?

Písemná odpověď na dotaz č. 7.2:

Položka U511 není v PD zařazena.

Dotaz č. 7.3:

Ve D.1.5 Interiér je položka 1Z Zábudlí. V soupisu prvků interiéru však nefiguruje. Může zadavatel prvek a jeho umístění v objektu upřesnit?

Písemná odpověď na dotaz č. 7.3:

Jedná se o zábradlové madlo zábradlí reže v mezipatře.

RECTE.CZ

RECTE.CZ, s.r.o.
Matiční 730/3
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 72 690

www.recte.cz, recte@recte.cz

T. +420 597 461 313, +420 606 903 971, F. +420 597 461 315

Společnost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 7440

Žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli emailem dne:

04. 03. 2016

Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do:

10. 03. 2016

Písemná odpověď odeslána dodavatelům a zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne:

09. 03. 2016

Dotaz č. 8.1:T/ 65

394	K	PK	766444571	T-65 - D+M Jeviště místnosti 112, viz příloha 7	kus	1,000	0,00	VLASTNÍ
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava viz výpis truhlářských výrobků				
				1		1,000		
				Součet		1,000		

Není uveden výpis materiálu, skladba podlahy atd. Zmiňovaná příloha č.7 tyto informace neobsahuje. Jaká je skladby podlahy, jakým nátěrem má být konstrukce opatřena a zda má být opatřena i protipožárním nátěrem? Poskytně zadavatel chybějící výpis prvků?

Písemná odpověď na dotaz č. 8.1:

Konstrukce nemusí být opatřena protipožárním nátěrem. Výpis prvků je přiložen jako příloha.

Dotaz č. 8.2:T/ 95

420	K	PK	766444597	T-95 - D+M Jeviště místnosti 301, 316, 317, 318, viz příloha 8	kpl	1,000	0,00	VLASTNÍ
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava viz výpis truhlářských výrobků				
				1		1,000		
				Součet		1,000		

Není uveden výpis materiálu, skladba podlahy atd. Zmiňovaná příloha č. 8 tyto informace neobsahuje. Jaká je skladby podlahy, jakým nátěrem má být konstrukce opatřena a zda má být opatřena i protipožárním nátěrem? Poskytně zadavatel chybějící výpis prvků?

Písemná odpověď na dotaz č. 8.2:

Konstrukce nemusí být opatřena protipožárním nátěrem. Výpis prvků je přiložen jako příloha.

Dotaz č. 8.3:T/ 84

413	K	PK	766444590	T-84 - D+M Sestava motoricky ovládaných garnýží se závěsy, garnýže - AL profily 32x30mm, posun ozubeným řemenem, délka garnýže 2x 5,7m + 1x 2,5m, dl. rozvinutého závěsu 75m, výška 4,5m, systém na podiu přes 2 okna s jednostr. posunem	ks	1,000	0,00	VLASTNÍ
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava viz výpis truhlářských výrobků				
				1		1,000		
				Součet		1,000		

T 84		SESTAVA MOTORICKY OVLÁDANÝCH GARNÝŽÍ SE ZÁVĚSÝ GARNÝŽE- HLINÍKOVÉ PROFILY 32x30 MM, POSUN OZUBENÝM ŘEMENEM SYSTÉM NA PODIU PŘES 2 OKNA S JEDNOSTRANNÝM POSUNEM V HLEDÍŠTI NA 2 OKNA S OPONOVÝM OTVÍRÁNÍM ZÁVĚSŮ A 1 OKNO S JEDNOSTRANNÝM OTEVÍRÁNÍM VZOREK TKANINY BUDE PŘEDLOŽEN INVESTOROVÍ K ODSOUHLAŠENÍ DL. GARNÝŽE 2x 5,7 M + 1x 2,5 M, DÉLKA ROZVINUTÉHO ZÁVĚSU 75 M, VÝŠKA 4,5M OVLÁDÁNÍ GARNÝŽÍ ŘÍZENÉ SILNOPROUDÝMI ROZVODY ZAPOJENÝMI DO ŘÍDÍČÍHO PULTU ZÁVĚSÝ Z AKUSTICKY POHLTIVÉHO NEHOŘLAVÉHO SAMETU, NAPŘ. Z VLÁKEN TREVÍRA CS., GRAMÁŽ 370 gr/m² V ROZTAŽENÉM STAVU KRYTÍ CELÉ STĚNY AŽ K PODLAŽE ZVUKOVÝ ÚTLUM MATERIÁL MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT TZÚ BRNO A ODPOVÍDAT ČSN EN 13773 A ČSN 73 0831	1	-	-	-	-	-	-	1

U látky gramáže 370 g/m² atd., není uvedeno řazení. Je tedy myšleno s řazením 0%? U látky je uveden požadavek na certifikát TZÚ Brno, přičemž požadovaný materiál Trevira CS není českým výrobkem. Jsou pak dostatečné certifikáty dodané výrobcem o nehořlavosti dle EN 13773 tř.1?

Tato položka patří k místnosti 112 v 1.NP.

1 000

I 87	DETAIL VIZ VÝKRES D.1.1b-29a	5250/3650 MM MOBILNÍ SAMONOSNÁ INTERIÉROVÁ PANELOVÁ PŘÍČKA TL.80 mm, VČETNÉ POJEZDOVÉ KOLEJNICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTVENÍ K NOSNÉ KONSTRUKCI VIZ DETAIL 1 ZVUKOVÝ ÚTLUM 37 dB SAMONOSNÁ RÁMDOVÁ KONSTRUKCE: HLINÍKOCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA MELAMIN DLE VÝBĚRU INVESTORA PARKOVÁNÍ PANELOŮ NA JEDNÉ STRANĚ POČET PANELOŮ 5 KS, S PRŮCHOZÍMI DVEŘMI 800x2100 mm - PRAVÉ, PLNÉ					1				1
---------	------------------------------------	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---

Uvedený výkres přikládáme v příloze.

- kompletní systémové řešení

"jednotková cena kompletní konstrukce vztažena na půdorysný rozměr !!"

(m.č. 214,307"

$1,25 * ((1,5 * 6,48) + (0,6 * 1,0))$

12,900

$1,25 * ((2,0 * 6,48) + (0,3 * 1,0))$

16,575

Součet

29,475

Pokud se tato položka týká **stupňovité podlahy a zvýšené katedry** je výměrnice chybná. Není uvedeno dle výkresu D.1.1b-65 pro m.č. 305,306 – schází výměra. Schází výpočet stupňovitých podlah. Dotaz: Doplní zadavatel scházející m²? Má být kce opatřena i protipožárním nátěrem?

Písemná odpověď na dotaz č. 8.5:

Konstrukce nemusí být opatřena protipožárním nátěrem. Výměre je vztažena k půdorysné ploše – rozměr ploch NP 20, výkresu D1.1.b-65, jedná se o zvednutá podla u katedry.

Dotaz č. 8.6:

U oken zaskleným dvojsklem není uvedena síla dvojskla. Může zadavatel tuto hodnotu sdělit?

Písemná odpověď na dotaz č. 8.6:

Izolační dvojsklo U= 1,2 W/m²K. Tl. přizpůsobit replikám. Funkční vzorek předloží vybraný zhotovitel k odsouhlasení TDS a pracovníkům NPÚ.

Dotaz č. 8.7:

U kterých oken bude aplikována čirá, spektrálně selektivní interní folie?

Písemná odpověď na dotaz č. 8.7:

Spektrálně selektivní interní folie budou aplikovány na všech původních, neměněných oknech – viz technická zpráva.

Žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli emailem dne:

08. 03. 2016

Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do:

14. 03. 2016

Písemná odpověď odeslána dodavatelům a zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne:

Dotaz č. 9.1:

37	K	PK	311250500	Provedení ověření funkčnosti komínových průduchů + zaslepení nefunkčních komínových průduchů (ztracené bednění + zabetonování C 16/20)	soubor	1,000
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-v.č.D.1.1b-32-33, TZ, výpis prvků"		
			(1,0)			1,000
			Součet			1,000

U této položky žádáme o bližší specifikaci. Z odkazu na výkresy není možné určit kolik průduchů je funkčních a kolik nefunkčních, které mají být zaslepeny. Žádáme o stanovení výměrnice pro betonáž a bednění. Může zadavatel tuto položku přehodnotit a nahradit měrnou jednotkou s množstvím a danou měrnou jednotku soubor 1 vyloučit?

Písemná odpověď na dotaz č. 9.2:

Z ohledem na skutečnost, že v průběhu zpracování PD nebylo možno zjistit, které průduchy jsou funkční, je zde položka – „ověření funkčnosti komínových průduchů..“ Celkem jde nad střešní rovinu 18 průduchů, kde je uvažováno s jejich ukončením pod komínovou hlavou.

Dotaz č. 9.2:

VZDUCHTECHNIKA

V zadávací dokumentaci pol. 3.01 je navržena jednotka TOPVEX TX 03, tato projektovaná jednotka se již nedodává, jelikož nesplňuje normu ECODISING 2016 a nelze ji již nacenit. Žádáme zadavatele o sdělení. Jaká jednotka nahradí výše popsané dle platné normy?

Písemná odpověď na dotaz č. 9.2:

V době zpracování projektové dokumentace byla navržena VZT jednotka běžně k dodání a norma Ecodesign 2016 vstoupila v platnost až po vypracování projektové dokumentace. Dodavatel dodá takovou jednotku, která splňuje veškeré, projektovou dokumentací, stanovené parametry, jako jednotka TOPVEX TX 03 a současně bude splňovat požadavky normy Ecodesign 2016.

Jana Šenková

osoba oprávněná jednat za zadavatele

Přílohy uvedené v textu – výkresy (zaslány dodavatelům, kterým byly poskytnuty zadávací podmínky)