

Obdrží: Zveřejněno na profilu zadavatele a odesláno všem známým dodavatelům
Vyřizuje: Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o.
Dne: 16. 3. 2016

PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA DOTAZ DODAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (10)
OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Zastoupený: MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem
IČO: 619 88 987
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Šenková
Telefon, email: +420 597 461 313, recte@recte.cz

Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava zastoupená MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem (dále jen „zadavatel“) vyhlásila v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava** podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zveřejněním Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 2. 2016 pod evidenčním číslem 524966 a dále zveřejněním textové části zadávacích dokumentace na svém profilu <https://zakazky.osu.cz/>

V uvedené věci byla zadavateli doručena žádost o dodatečné písemné informace k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na kterou zadavatel v souladu s § 49 zákona ve lhůtě stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli emailem dne:	14. 03. 2016
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do:	18. 03. 2016
Písemná odpověď odeslána dodavatelům a zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne:	16. 03. 2016

Dotaz č. 10:

V rozpočtu D.1.4.1 – Ústřední vytápění, schází položky pro zhotovení přípojek potrubí k jednotlivým otopným tělesům. Požadujeme po zadavateli doplnění scházejících položek do zadávacího výkazu výměr a jeho zaslání všem uchazečům.

Písemná odpověď na dotaz č. 10

Délky připojovacího potrubí k jednotlivým otopným tělesům jsou zahrnuty v celkovém součtu měděného potrubí (část rozpočtu – Ústřední vytápění – potrubí). DN potrubí dle výkresové části.

Jana Šenková
osoba oprávněná jednat za zadavatele

RECTE.CZ

RECTE.CZ, s.r.o.
Matiční 730/3
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 72 690

www.recte.cz, recte@recte.cz
T. +420 597 461 313, +420 606 903 971, F. +420 597 461 315
Společnost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 7440