

Obdrží: Zveřejněno na profilu zadavatele a odesláno všem známým dodavatelům
Vyřizuje: Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o.
Dne: 21. 3. 2016

**PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA DOTAZ DODAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (11, 12 a 13)
OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava**

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Zastoupený: MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem
IČO: 619 88 987
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Šenková
Telefon, email: +420 597 461 313, recte@recte.cz

Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava zastoupená MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem (dále jen „zadavatel“) vyhlásila v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava** podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zveřejněním Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 2. 2016 pod evidenčním číslem 524966 a dále zveřejněním textové části zadávacích dokumentace na svém profilu <https://zakazky.osu.cz/>

V uvedené věci byly zadavateli doručeny žádosti o dodatečné písemné informace k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s § 49 zákona ve lhůtě stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli emailem dne: 15. 03. 2016
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do: 21. 03. 2016
Písemná odpověď odeslána dodavatelům a zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne: 21. 03. 2016

Dotaz č. 11.1:

Protože pozice T/84 není zakreslena v půdorysu 1.NP m.č. 112 a v řezu D-D', žádáme o upřesnění odpovědi na dotaz č.8.3.-kotvení dle zvoleného systému. Kotví se kde, ke stropu, do boční stěny, jaké řešení s podhledem? Co je myšleno 75 m rozvinutého závěsu v návaznosti na útlum, když celkem délka garnýží je 13,9 m a řasení 75 m? Žádáme o doplnění rozměrů látky s % řasením pro každou garnýž zvlášť.

Písemná odpověď na dotaz č. 11.1:

Pojezdová lišta bude kotvena do stropu. Zavěšený akustický podhled je od obvodové stěny odskočen o 400 mm. Závěsy jsou rozděleny na 3 části – 2 části hlediště, jedna část jeviště. Půdorysné délky závěsů od vstupu do hlediště – 5,5 m + 4,9 m, jeviště 3,9 m. Výška závěsů v hledišti min 4,75 m, v jevišti 3,75 m.

jeviště	Motoricky ovládaná garnýž dl. 390cm	1	ks
	Samet nehořlavý, 5 šíří	20	bm
hlediště	Motoricky ovládaná garnýž dl. 550cm	1	ks
	Samet nehořlavý, 7 šíří	35	bm
	Motoricky ovládaná garnýž dl. 490cm ,	1	ks
	Samet nehořlavý, 6 šíří	30	bm
	Montáž systémů nad 3m	15	bm
	Elektro montáž a seřízení		
	Technická příprava		
	Galanterie	26	bm
	Háčky	180	ks

RECTE.CZ

RECTE.CZ, s.r.o.
Matiční 730/3
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 72 690

www.recte.cz, recte@recte.cz
T. +420 597 461 313, +420 606 903 971, F. +420 597 461 315
Společnost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 7440

Šití závěsů
Příprava k šití
Zaměření a manipulace
Věšení
Pronájem lešení
Doprava

115 m2

Spotřeby látky se počítá v běžných metrech nakupovaných od výrobce.

Výpočet: délka garnýže x řasení (70 – 80 %), výsledek dělený šíří materiálu. Zaokrouhlit nahoru. To vynásobit výškou závěsu + materiál na záložky. K tomu rezervu na prostřih. Role jsou cca po 40 metrech a u každé role vzniká nevyužitelný prostřih. Výsledná délka nemá s původní délkou garnýží žádnou viditelnou vazbu.

Dotaz č. 11.2:

Žádáme o doplnění částečně chybějící odpovědi na dotaz 8.5. Výměra 29, 475 m2 je skutečně dle výkresu D1.1.b-65. Kde je tedy výměra stupňovité podlahy a zvýšené katedry m.č.214 a 307 dle výkresu D1.1b-63 a 64. Doplní zadavatel scházející m2?

Písemná odpověď na dotaz č. 11.2:

Zadavatel doplňuje výměru vyvýšených kateder a stupňovité podlahy viz níže. V této souvislosti zadavatel upozorňuje dodavatele, aby tyto nové skutečnosti zohlednili ve svých nabídkách, tzn., **aby dodavatelé uvedli do výkazu výměr novou hodnotu u položky č. 276, a to 253,850 m².**

276	K	763	763235350	D+M stupňovité podlahy a zvýšené katedry - přesná skladba a konstrukce viz v.č.D.1.1b-63,64 - (dodávka + výroba + montáž/osazení/kotvení vč. kotvicích prvků + spojovací prostředky + přesuny + ošetření kci a povrchové úpravy)	m2	253,850	0,00	VLASTNÍ
"kompletní provedení dle specifikace PD, vč. všech souvisejících prací a dodávek-v.č.D.1.1b-63-64,TZ"								
-dřevěná podlaha z jehličnatého řeziva SI dle ČSN 491531-1 (S10 dle DIN 4074, část 1), max vlhkost 16%								
-impregnace prostředky proti dřevotvárnému hmyzu, houbám, plísním								
-konstrukce dřevěná z hranolů + OSB desky tl. 20 mm								
-spojovací materiály : ocelové hřebíky 4*120 mm, svorníky (závitové tyče prům. 10 mm, d= 200 (250 mm), zápusťné vruty 4x60 mm								
-kompletní systémové řešení								
"jednotková cena kompletní konstrukce vztažena na půdorysný rozměr !! Vč. přorezů"								
(m.č. 214,307"								
1,25*((1,5*6,48)+(0,6*1,0))						12,900		
1,25*((2,0*6,48)+(0,3*1,0))						16,575		
"m.č.214,307" 1,25*((89,6+89,9))						224,375		
Součet						253,850		

Dotaz č. 11.3:

Žádáme o doplnění částečně chybějící odpovědi na dotaz 9.1. Z odpovědi není jasné kolik průduchů a v jaké délce bude zaslepeno zabetonováním. Může zadavatel určit měrnou jednotku pro betonáž?

Písemná odpověď na dotaz č. 11.3:

37	K	PK	311250500	Provedení ověření funkčnosti komínových průduchů + zaslepení nefunkčních komínových průduchů (ztracené bednění + zabetonování C 16/20)	soubor	1,000	0,00	VLASTNÍ
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-v.č.D.1.1b-32-33, TZ, výpis prvků"								
(1,0)						1,000		
Specifikace: délka zaslepení cca 200 mm, průduchy 150/150 mm - 16kus, průduchy 150/300 mm - 2kus								
Součet						1,000		

Dotaz č. 11.4:

Reagujeme na odpověď 9.2 kdy, máme učit typ jednotky, která bude splňovat požadavky normy Ecodesign 2016. Domníváme se, že tímto nebudou stanoveny stejné podmínky pro všechny uchazeče. Určí zadavatel pro všechny uchazeče VZT jednotku se stejnými parametry odpovídající normě?

Písemná odpověď na dotaz č. 11.4:

Je nutné, aby dodavatelé v rámci dodávky a montáže VZT a klimatizačního zařízení pro objekt Českobratrská 16 vycházeli z projektové dokumentace. Vzduchotechnické jednotky budou speciálně v letním období provozovány na cirkulační vzduch, dokud se teplota v místnosti (=v odsávacím potrubí) neupraví na požadovanou hodnotu. Teprve potom se otevře klapka pro přísávání čerstvého vzduchu (viz Final Draft, strana 6, bod 11 v příloze). V případě auly se navíc jedná o náhradu stávajícího vzduchotechnického zařízení (viz Blue Guide, str. 18, poslední odstavec). Na tato řešení se vztahují výjimky z nařízení komise EU 1253/2014.

Součástí této odpovědi jsou i dva soubory

- BLUE GUIDE_2014_CS.pdf
- final_draft_fa_vu_21122015.pdf

Dotaz č. 11.5:

Silnoproud – Položka 50 celkem 3 ks v ocenění silnoproudu. Jedná se o specifikaci svítidla D (divadelní svítidlo). V dokumentaci jsme nenašli podrobněji informace. Můžete zadavatel specifikovat o jaké svítidlo se jedná?

Písemná odpověď na dotaz č. 11.5:

Kvalitní celohliníkové jevištní reflektory s COB LED diodami. Funkce Stand Alone a Master/Slave, ovládání DMX, Strobe, LCD displej, manuální Zoom, rámeček na filtry, teplota barev 3200K.

Ideální použití v divadlech, TV studiích a na pódíích.

Technická data

Napájení: 230 V AC, 50 Hz ~

Spotřeba elektrické energie: 55 W/90 VA

DMX řídící kanály: 1/3

DMX512 připojení: 3-pin XLR

Typ LED: Array 50 W, bílá

Barevná teplota: 3200 K

Rozměry (DxŠxV): 280 x 270 x 335 mm

Hmotnost: 4 kg

Stupeň elektrického krytí: IP20



například

Žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne:	17. 03. 2016
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do:	23. 03. 2016
Písemná odpověď odeslána dodavatelům a zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne:	21. 03. 2016

Dotaz č. 12:

Ve slepých výkaz úplně chybí výkaz na AV techniku, nikde nevidím žádnou elektroniku atp..Výkaz tady jakýsi je, ale je to jen trubkování.

Písemná odpověď na dotaz č. 12:

Ano, to je v pořádku. V této fázi dodávky bude řešeno pouze trubkování pro AVT.

Žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne:	18. 03. 2016
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do:	24. 03. 2016
Písemná odpověď odeslána dodavatelům a zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne:	21. 03. 2016

Dotaz č. 13.1:

Ve výkazu výměr je uvedena položka

260	K	762	762881022	D+M dřevěné obložení stěn vnitřních , vč. podkladního nosného roštu, m2	83,457
povrchových úprav					

Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace řešení obkladu.

Písemná odpověď na dotaz č. 13.1:

Dřevěný lamelový obklad z modřínového dřeva, š. lamel 200 mm, na péro a držáku. Povrchová úprava matným lakem.

Dotaz č. 13.2:

Konstrukce truhlářské:

359	K	PK	766444537	T-30 - D+M Střešní výlez rám dřevo, 450x550mm, křídlo z AL, rám z dřevěného lepeného profilu, osazení pantů vlevo, 2x do skládané krytiny, 1x do falcované plechové krytiny	ks	2,000
-----	---	----	-----------	---	----	-------

ve výkazu je v případě položky T30 uveden počet 2 kusů, popis je na 3ks, ve výpisu D.1.1b-62 TABULKY PSV je taktéž uvedeno v počtu 3 kusů. Podle půdorysu střechy se domníváme, že správný počet jsou kusy 2. Nejedná se o duplicitu s prvkem T96? Výlezy by měly být všechny do skládané krytiny. Žádáme zadavatele o upřesnění počtu.

Písemná odpověď na dotaz č. 13.2:

T30 – 2 ks, T82 – 1 ks, T96 – 1 ks.

Dotaz č. 13.3:

Konstrukce montované z desek, dílců a panelů. V popisu položky

276	K	763	763235350	D+M stupňovité podlahy a zvýšené katedry - přesná skladba a konstrukce viz v.č.D.1.1b-63,64 - (dodávka + výroba + montáž/osazení/kotvení vč. kotvicích prvků + spojovací prostředky + přesuny + ošetření kci a povrchové úpravy)	m2	29,475
-----	---	-----	-----------	--	----	--------

je uvedeno, že související dokumentací jsou výkresy v.č.D.1.1b-63-64. Domníváme se, že související výkres je D.1.1b-65 ZVÝŠENÉ KATEDRY - M.Č.305,306. Dotaz na zadavatele – která položka ve výkazu řeší D+M stupňovitých podlah v místnostech 214 a 307?

Písemná odpověď na dotaz č. 13.3:

Viz odpověď zadavatele na dotaz č. 11.2.

Dotaz č. 13.4:

V A, B Průvodní a Souhrnná technická zpráva na straně 25 je uvedeno, že Venkovní oplechování a klempířské výrobky z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou HB Polyester. V D.1.1a Technická zpráva je uvedeno, že materiálem pro oplechování je TiZn tl 0,8mm. Výkaz výměr k ocenění uvádí též TiZn.

Písemná odpověď na dotaz č. 13.4:

Oplechování je navrženo z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou HB polyester, tl. 0,6 mm, barva šedá, oplechování bude provedeno na nárožích a úžlabích, na obvodové římse a válcovitým vikýři.

Dotaz č. 13.5:

Na prohlídce stavby dne 16. 3. 2016 nebylo umožněno navštívit prostory, kde má docházet k vyklízcím pracím, demontážím dřevěných, ocelových a betonových konstrukcí jako např. podkroví, m.č. 005, 012, 100c, 120, 129, mezipatro – sklad pilin, 311, 312, 400, apod. Může zadavatel poskytnout fotodokumentaci k získání přesnější představy o prováděných pracích?

Písemná odpověď na dotaz č. 13.5:

Prohlídka místa plnění se uskutečnila dne 16. 3. 2016 od 8:30 hodin se srazem před budovou OU na ulici Českobratrská 16. Na této prohlídce bylo umožněno všem jeho účastníkům prohlédnout si prostory místa plnění předmětu veřejné zakázky. Požadavek, který tazatel v uvedené věci vůči zadavateli uplatňuje, mohl uplatnit v den konání prohlídky místa plnění.

S ohledem na vznesený dotaz však poskytuje zadavatel všem známým dodavatelům pořízenou fotodokumentaci prostor, v níž dojde k plnění předmětu veřejné zakázky. Vzhledem k velikosti souboru ve formátu .jpg není možné z důvodů kapacity internetového úložiště zadavatele umístit tento soubor na jeho profil. Z těchto důvodů proto odkazuje zadavatel na internetovou úschovnu, z níž lze uvedené soubory získat. Přístup (odkaz) bude vzhledem k provoznímu řádu úschovny (www.uschovna.cz/zasilka/HVX539EBW4BG9PXE-SS4) umožněn do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 11. 4. 2016 do 9:00 hodin (zadavatel bude nucen odkaz aktualizovat, dodavatelé budou vždy informováni o aktuálním odkazu na profilu zadavatele). V případě, že budou dodavatelé požadovat předání shora citovaného souboru na DVD disku, získají jej na adrese pověřené osoby (RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava, +420 597 461 313, recte@recte.cz).

Jana Šenková

osoba oprávněná jednat za zadavatele