




LEGENDA

ID - IZOLOVANÝ DRŽÁK
SZD - SVORKA ZKUŠEBNÍ

SVOD BUDE PROVEDEN VODIČEM AlMgSi 8

STROJENÝ ZEMNIČ BUDE PROVEDEN ZEMNÍCÍM PÁSKEM
FeZn 30 x 4mm A VODIČEM FeZn 10mm².
SPOJE V ZEMI BUDOU VŽDY PROVÁDĚNY SVÁREM.

OCHRANA PŘED BLESKEM : V SOULADU S ČSN EN 62305 ed.2

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div><div></div><div>PPS KANIA</div></div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div><div><div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00</div><div>tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262</div><div>e-mail : projekcoe@pps-kania.cz</div></div></div>		
Tomáš Pavlík		Ing. Lukáš Seifert	Marek Seifert			
						
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : SLEZSKÁ OSTRAVA, 2235						
MÍSTO STAVBY : KRANICHOVA 1433/8, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA				ARCHÍV		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA,DVOŘÁKOVA 138/7 MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA				STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : 3 KOTELNY - KOLEJE J. OPLETALA ul. KRANICHOVA 1433/8 OSTRAVA				DATUM 06/2019		PARÉ
				Č. ZAKÁZKY 3404/4468		
				OBJEKT :		MĚŘÍTKO 1 : 100
ČÁST : D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						
OBSAH : OCHRANA PŘED BLESKEM + UZEMNĚNÍ KOMÍNU				ARCHIVNÍ ČÍSLO : 3404-D.1.4.3b-		Č.V. 07