



MAX. VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ POTRUBÍ

DN 10	1,6 m
DN 15	1,8 m
DN 20	2,1 m
DN 25	2,5 m
DN 32	2,8 m
DN 40	3,1 m
DN 50	3,5 m
DN 65	4,0 m
DN 80	4,5 m
DN 100	5,0 m

LEGENDA POTRUBÍ

— + — + — PLYNOINSTALACE – DOMOVNÍ NTL PLYNOVOD

—+—+—+—+— ODVĚTRÁNÍ DOMOVNÍHO PLYVOVODU

LEGENDA ARMATUR

PKK2,5"	PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT 2,5"
HUK	HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY
FP100	FILTRPLYNOVÝ DN100
BAP	BEZPEČNOSTNÍ VENTIL – BEZ PROUDU ZAVŘENO
HUP	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
RMOZ	REGULAČNÍ MĚŘÍCÍ ODBĚRNÍ ZAŘÍZENÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Tomáš Pavlík	Ing. Rostislav Babka	Ing. Rostislav Babka

PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : SLEZSKÁ OSTRAVA, 2235

MÍSTO STAVBY : KRANICHOVA 1433/8, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA

ARCHÍV

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA,DVOŘÁKOVA 138/7, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA

STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE : 3 KOTELNY - KOLEJE J. OPLETALA
ul. KRANICHOVA 1433/8 OSTRAVA

DATUM: 06/2019

PARÉ

Č. ZAKÁZKY: 3404

OBJEKT : BUDOVA "C"

MĚŘÍTKO: 1 : 50

ČÁST : D.1.4.6 - PLYNOINSTALACE

OBSAH : PŮDORYS 1.PP - BUDOVA C

ARCHÍVNÍ ČÍSLO : 3404-D.1.4.6b-

Č.V. 06