

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Regneri/marie.regneri@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

- 1.1. Název veřejné zakázky: „3 kotelny – KJO, ul. Kranichova 8, Slezská Ostrava“
- 1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název: Ostravská univerzita
Sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČ: 61988987
- 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
- 1.4. Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
při kompletaci nabídky, jsme zjistili chyby ve vzorcích v část MaR a v položkách v listu rozvaděče. Prosím o úpravu těchto vzorců ve slepých rozpočtech.

Odpověď č. 1:

Zadavatel opravil chyby ve výkazu výměr MaR a v položkách listu rozvaděče. Opravený výkaz výměr je nedílnou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,
V TZ Mar se píše: Samotné řídicí jednotky budou Ethernetovým rozhraním propojeny do stávajícího centrálního dispečerského stanoviště (nutná SW kompatibilita), prostřednictvím kterého budou monitorovány a ovládány veškeré technologické procesy.

Prosím o uvedení systému centrálního dispečerského stanoviště.

Odpověď č. 2:

Zadavatel na základě tohoto dotazu doplňuje zadávací dokumentaci a uvádí, že se jedná vizualizační systém Promotic.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

dle dodavatele kotlů naprojektovaná kaskáda kotlů pro kotelnu C nebude plnit emisní limity NOx a CO (dle vyhlášky č. 452/2017 Sb. pro kotelny nad 300 kW platné od 1.1.2020). Máme ocenit toto řešení?

Odpověď č. 3:

Zadavatel požaduje ocenit řešení dle projektové dokumentace v souladu s § 119 bodem č. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku **do 07.04.2020 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne

.....
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity